

Организация КДЭЗ  
Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,  
д. 4 (Спасская д.4) - Тепло+ГВС  
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора                       
Телефон                                     

Номер теплосчетчика 78104

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду=          мм  
Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду=          мм  
Гп :          л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.04.2019 по 30.04.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.04.19	20.848	1004.19	999.19	5.00	0.00	73.8	53.1	20.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	U
02.04.19	20.948	987.74	982.75	4.99	0.00	73.8	52.6	21.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.04.19	20.674	992.49	987.41	5.08	0.00	73.7	52.9	20.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.04.19	19.440	967.31	962.33	4.98	0.00	73.6	53.6	20.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.04.19	17.022	898.48	893.86	4.62	0.00	73.7	54.8	18.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.04.19	17.354	897.30	892.76	4.54	0.00	73.7	54.4	19.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.04.19	17.841	894.80	890.30	4.50	0.00	73.7	53.8	19.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.04.19	17.051	898.50	894.10	4.40	0.00	73.6	54.7	18.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.04.19	16.580	904.80	900.50	4.30	0.00	72.9	54.7	18.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.04.19	16.278	903.00	898.70	4.30	0.00	71.4	53.4	18.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
11.04.19	16.310	899.10	894.80	4.30	0.00	71.5	53.4	18.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.04.19	16.175	896.20	892.10	4.10	0.00	71.5	53.5	18.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.04.19	16.598	892.10	888.00	4.10	0.00	71.6	53.0	18.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.04.19	17.449	891.90	887.90	4.00	0.00	71.6	52.1	19.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.04.19	16.594	891.40	887.60	3.80	0.00	71.6	53.0	18.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.04.19	16.498	894.70	890.90	3.80	0.00	71.6	53.3	18.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.04.19	16.549	896.30	892.40	3.90	0.00	71.6	53.2	18.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.04.19	16.314	898.70	894.80	3.90	0.00	71.5	53.4	18.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.04.19	16.255	900.90	897.10	3.80	0.00	71.5	53.5	18.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
20.04.19	16.345	900.00	896.30	3.70	0.00	71.5	53.4	18.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.04.19	16.576	900.80	897.10	3.70	0.00	71.4	53.0	18.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.04.19	15.745	900.60	897.10	3.50	0.00	71.3	53.9	17.4	-	9.0	5.0	0.01	23.99	
23.04.19	15.571	901.10	897.70	3.40	0.00	71.3	54.1	17.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.04.19	15.392	900.40	897.10	3.30	0.00	71.2	54.2	17.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.04.19	11.573	825.10	822.10	3.00	0.00	71.2	57.3	14.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.04.19	7.330	520.40	517.10	3.30	0.00	71.1	57.1	14.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.04.19	7.600	392.60	389.00	3.60	0.00	71.0	51.7	19.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.04.19	7.309	424.10	420.60	3.50	0.00	71.2	54.1	17.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.04.19	7.098	424.00	420.50	3.50	0.00	71.4	54.7	16.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.04.19	6.880	423.80	420.30	3.50	0.00	71.4	55.2	16.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	460.197	24922.81	24802.40	120.41	0.00	72.1	53.8	18.2	-	9.0	5.0	0.01	719.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.04.19	24:00	3039.510	119439.200	119134.800	0.00	2878.66
01.04.19	00:00	2579.313	94516.391	94332.398	0.00	2158.67
Итого		460.197	24922.809	24802.402	0.00	719.99

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.99 час.  
Период отключения питания (U) 0.011 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_