

Организация КДЭЗ  
Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,  
д. 6 (Спасская д.6) - Тепло+ГВС  
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора                       
Телефон                                     

Номер теплосчетчика 90109

Гпод.: 0,04 - 40 м3/ч Ду=          мм  
Гобр.: 0,04 - 40 м3/ч Ду=          мм  
Гп :                  л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.04.2019 по 30.04.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.04.19	7.058	261.52	265.47	-3.95	0.00	73.9	47.0	26.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
02.04.19	7.183	263.95	268.06	-4.11	0.00	73.9	46.8	27.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
03.04.19	7.177	264.83	268.95	-4.12	0.00	73.9	46.8	27.0	-	7.8	2.6	0.01	23.99	U
04.04.19	5.877	218.60	221.88	-3.28	0.00	73.8	47.0	26.8	-	7.8	2.6	0.01	23.99	U
05.04.19	6.205	230.76	234.12	-3.36	0.00	73.8	47.0	26.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
06.04.19	8.296	303.86	308.56	-4.70	0.00	73.9	46.6	27.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
07.04.19	8.150	303.37	308.10	-4.73	0.00	73.9	47.1	26.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
08.04.19	6.884	273.96	278.15	-4.19	0.00	73.8	48.7	25.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
09.04.19	4.929	217.71	221.01	-3.30	0.00	73.0	50.5	22.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
10.04.19	4.892	210.01	213.22	-3.21	0.00	71.5	48.3	23.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
11.04.19	4.932	209.65	212.85	-3.20	0.00	71.6	48.1	23.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
12.04.19	4.820	208.90	212.17	-3.27	0.00	71.6	48.6	23.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
13.04.19	5.080	207.75	210.98	-3.23	0.00	71.7	47.3	24.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
14.04.19	6.646	203.22	206.08	-2.86	0.00	71.7	39.1	32.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
15.04.19	6.332	203.20	206.14	-2.94	0.00	71.7	40.6	31.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
16.04.19	5.845	198.02	200.95	-2.93	0.00	71.7	42.3	29.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
17.04.19	5.083	189.37	192.22	-2.85	0.00	71.6	44.9	26.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
18.04.19	5.152	189.71	192.60	-2.89	0.00	71.6	44.5	27.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
19.04.19	4.977	189.98	192.92	-2.94	0.00	71.6	45.5	26.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
20.04.19	5.249	189.87	192.79	-2.92	0.00	71.6	44.0	27.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
21.04.19	5.197	190.03	192.99	-2.96	0.00	71.5	44.2	27.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
22.04.19	4.971	190.09	193.07	-2.98	0.00	71.4	45.4	26.1	-	7.8	2.6	0.01	23.99	
23.04.19	4.892	190.30	193.29	-2.99	0.00	71.4	45.8	25.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
24.04.19	4.925	190.26	193.23	-2.97	0.00	71.3	45.5	25.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
25.04.19	3.447	141.58	143.67	-2.09	0.00	71.3	47.0	24.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
26.04.19	2.356	92.68	93.87	-1.19	0.00	71.1	45.7	25.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
27.04.19	2.105	95.01	96.55	-1.54	0.00	71.0	48.9	22.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
28.04.19	2.083	122.80	125.04	-2.24	0.00	71.3	54.4	16.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
29.04.19	1.999	122.60	125.04	-2.44	0.00	71.5	55.2	16.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	U
30.04.19	1.904	122.50	125.03	-2.53	0.00	71.5	56.0	15.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
Итого	154.646	5996.09	6089.00	-92.91	0.00	72.2	47.0	25.2	-	7.8	2.6	0.03	719.97	0.03

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.04.19	24:00	1029.012	35069.810	35529.420	0.00	2878.53
01.04.19	00:00	874.366	29073.717	29440.412	0.00	2158.56
Итого		154.646	5996.093	6089.008	0.00	719.97

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.97 час.  
Период отключения питания (U) 0.033 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_