

Организация КДЭЗ
Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул,
д. 5 (Егорова д.5) - Тепло+ГВС
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
Телефон

Номер теплосчетчика 76787

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.04.2019 по 30.04.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.04.19	8.963	303.70	303.83	-0.13	0.00	73.3	43.8	29.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	У
02.04.19	11.129	440.39	440.59	-0.20	0.00	73.6	48.4	25.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
03.04.19	10.171	374.63	374.77	-0.14	0.00	73.4	46.4	27.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
04.04.19	9.254	319.07	319.15	-0.08	0.00	73.3	44.3	28.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
05.04.19	9.006	308.14	308.26	-0.12	0.00	73.2	44.1	29.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
06.04.19	8.893	303.19	303.26	-0.07	0.00	73.2	44.0	29.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
07.04.19	9.535	334.12	334.22	-0.10	0.00	73.4	44.9	28.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
08.04.19	8.884	301.75	301.83	-0.08	0.00	73.2	43.9	29.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
09.04.19	7.776	261.37	261.39	-0.02	0.00	72.9	43.2	29.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
10.04.19	7.598	302.18	302.17	0.01	0.49	71.0	45.9	25.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
11.04.19	8.615	345.82	345.80	0.02	0.00	71.2	46.4	24.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
12.04.19	8.905	365.12	365.00	0.12	0.00	71.2	46.9	24.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
13.04.19	9.909	424.06	423.77	0.29	0.00	71.3	48.1	23.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
14.04.19	9.648	406.96	406.69	0.27	0.00	71.3	47.7	23.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
15.04.19	10.396	453.56	453.12	0.44	0.00	71.5	48.6	22.8	-	8.0	2.7	0.05	23.95	
16.04.19	8.377	335.53	335.57	-0.04	0.00	71.3	46.4	24.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
17.04.19	8.234	333.14	333.28	-0.14	0.00	71.3	46.6	24.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
18.04.19	8.087	327.36	327.43	-0.07	0.00	71.1	46.5	24.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
19.04.19	8.176	332.28	332.22	0.06	0.00	71.2	46.6	24.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
20.04.19	7.982	325.11	325.10	0.01	0.00	71.1	46.7	24.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
21.04.19	7.429	301.57	301.54	0.03	0.24	71.0	46.5	24.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
22.04.19	7.494	306.02	306.00	0.02	0.00	71.0	46.6	24.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
23.04.19	7.269	300.14	300.07	0.07	0.00	70.9	46.8	24.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
24.04.19	7.049	296.97	296.91	0.06	0.00	70.9	47.2	23.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
25.04.19	6.834	278.23	278.14	0.09	0.00	70.8	46.3	24.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
26.04.19	5.426	211.70	211.69	0.01	0.00	70.5	45.0	25.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
27.04.19	3.567	137.30	137.40	-0.10	0.00	70.0	44.1	25.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
28.04.19	3.491	163.51	163.62	-0.11	0.00	70.4	49.1	21.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
29.04.19	3.716	174.34	174.48	-0.14	0.00	70.7	49.4	21.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
30.04.19	3.597	175.76	175.94	-0.18	0.00	70.7	50.3	20.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
Итого	235.410	9243.02	9243.24	-0.22	0.73	71.7	46.4	25.3	-	8.0	2.7	0.05	719.95	0.05

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.04.19	24:00	1383.494	48288.180	48216.810	24.03	2878.68
01.04.19	00:00	1148.085	39045.152	38973.566	23.30	2158.73
Итого		235.409	9243.028	9243.244	0.73	719.95

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.95 час.
Период отключения питания (U) 0.054 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____