

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Павшинский б-р, д. 5 (Павшинский б-р д.5) - ГВС, ХВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 87293

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
02.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
03.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
04.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
05.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
06.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
08.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
09.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
10.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
11.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
12.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
13.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
14.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
15.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	25.6	7.1	18.4	-	7.6	2.5	24.00	0.00	UE
16.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.3	58.0	13.3	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
17.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	58.1	13.3	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
18.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.3	58.3	13.1	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
19.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.3	58.0	13.3	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
20.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.3	58.1	13.2	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
21.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.2	58.2	13.0	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
22.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.2	56.9	14.3	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
23.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.3	58.1	13.3	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
24.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.3	58.2	13.2	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
25.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	58.3	13.1	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
26.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	57.9	13.6	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
27.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	58.2	13.1	-	7.6	2.5	24.00	0.00	UE
28.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.4	57.9	13.5	-	7.6	2.5	24.00	0.00	UE
29.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	71.5	58.0	13.5	-	7.6	2.5	24.00	0.00	E
30.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
31.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
Итого	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	68.3	54.6	13.7	-	7.6	2.5	744.00	0.00	744.0

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19 24:00	2832.607	114321.200	117181.300	0.00	4260.33
01.08.19 00:00	2832.607	114321.200	117181.300	0.00	4260.33
Итого	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 0.00 час.

Период отключения питания (U) 722.804 час. Период функц. отказа (E) 405.196 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____