

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул,
д. 3 (Егорова д.3) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
 Телефон

Номер теплосчетчика 34599

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн | | | Объем, м3 Vi м3 | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Клас ошиб |
|----------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 разбор | | t1 | t2 | t1-t2 | txв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 01.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 0.00 | U |
| 02.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 0.00 | U |
| 03.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 0.00 | U |
| 04.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 0.00 | U |
| 05.08.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.00 | 0.00 | U |
| 06.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 2.0 | 24.00 | 0.00 | UE |
| 07.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 08.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 09.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 10.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 11.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 12.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 13.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 14.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 15.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 16.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 17.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 18.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 19.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 20.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 21.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 22.08.19 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.0 | 1.0 | 19.0 | - | 7.1 | 5.0 | 24.00 | 0.00 | E |
| 23.08.19 | 2.164 | 142.60 | 146.28 | -3.68 | 0.00 | 71.1 | 55.9 | 15.1 | - | 7.1 | 5.0 | 0.77 | 23.23 | UED |
| 24.08.19 | 2.161 | 149.41 | 153.49 | -4.08 | 0.00 | 71.1 | 56.7 | 14.4 | - | 7.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.08.19 | 2.149 | 149.52 | 153.49 | -3.97 | 0.00 | 71.1 | 56.8 | 14.3 | - | 7.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.08.19 | 2.239 | 148.49 | 152.62 | -4.13 | 0.00 | 71.2 | 56.1 | 15.0 | - | 7.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.08.19 | 2.104 | 148.01 | 152.13 | -4.12 | 0.00 | 71.0 | 56.8 | 14.2 | - | 7.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.08.19 | 2.166 | 146.35 | 150.29 | -3.94 | 0.00 | 71.2 | 56.4 | 14.8 | - | 7.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.08.19 | 2.214 | 148.00 | 152.06 | -4.06 | 0.00 | 71.2 | 56.3 | 14.9 | - | 7.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.08.19 | 2.253 | 148.07 | 152.10 | -4.03 | 0.00 | 71.2 | 56.0 | 15.2 | - | 7.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| 31.08.19 | 2.276 | 141.66 | 145.41 | -3.75 | 0.00 | 71.2 | 55.2 | 16.0 | - | 7.1 | 5.0 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 19.726 | 1322.11 | 1357.87 | -35.76 | 0.00 | 37.7 | 20.1 | 17.6 | - | 7.1 | 4.9 | 528.77 | 215.23 | 528.7 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата Время | Q | M1 | M2 | Vi | Тр |
|----------------|----------|-----------|-----------|-------|---------|
| 31.08.19 24:00 | 1395.852 | 56972.810 | 58401.960 | 19.96 | 4650.30 |
| 01.08.19 00:00 | 1376.126 | 55650.700 | 57044.090 | 19.96 | 4435.07 |
| Итого | 19.726 | 1322.110 | 1357.870 | 0.00 | 215.23 |

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 215.23 час.

Период отключения питания (U) 125.473 час. Период функц. отказа (E) 403.286 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.012 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____