

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Подмосковный
б-р, д. 11 (Подмосковный б-р д.11) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
 Телефон

Номер теплосчетчика 84612

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
02.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
03.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
04.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
05.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
06.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
08.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
09.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
10.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
11.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
12.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
13.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
14.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
15.08.19	1.041	46.60	47.10	-0.50	0.00	69.5	47.2	22.3	-	7.8	2.7	20.63	3.37	UE
16.08.19	6.615	332.60	336.30	-3.70	0.00	69.5	49.8	19.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
17.08.19	6.714	332.20	336.40	-4.20	0.00	69.6	49.5	20.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
18.08.19	6.790	332.00	336.50	-4.50	0.00	69.6	49.2	20.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
19.08.19	6.823	333.90	338.40	-4.50	0.00	69.6	49.2	20.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
20.08.19	6.720	332.00	336.40	-4.40	0.00	69.6	49.4	20.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
21.08.19	6.769	331.90	336.20	-4.30	0.00	69.5	49.2	20.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
22.08.19	6.817	331.80	336.10	-4.30	0.00	69.5	49.0	20.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
23.08.19	6.950	335.00	339.80	-4.80	0.00	69.6	48.9	20.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
24.08.19	6.805	338.90	343.90	-5.00	0.00	69.6	49.6	20.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
25.08.19	6.925	338.50	343.60	-5.10	0.00	69.6	49.3	20.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
26.08.19	6.848	337.90	343.70	-5.80	0.00	69.7	49.5	20.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
27.08.19	6.779	337.60	343.20	-5.60	0.00	69.6	49.6	20.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
28.08.19	6.853	332.30	338.00	-5.70	0.00	69.7	49.1	20.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
29.08.19	6.918	334.00	339.40	-5.40	0.00	69.7	49.1	20.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
30.08.19	6.951	337.90	342.90	-5.00	0.00	69.7	49.2	20.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
31.08.19	6.314	286.90	289.90	-3.00	0.00	69.6	47.7	21.9	-	7.8	2.7	0.08	23.92	D
Итого	109.632	5352.00	5427.80	-75.80	0.00	69.6	49.1	20.5	-	7.8	2.7	356.72	387.28	356.7

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19 24:00	3626.158	166172.600	168156.400	18.26	4735.76
01.08.19 00:00	3516.526	160820.600	162728.600	18.26	4348.48
Итого	109.632	5352.000	5427.800	0.00	387.28

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 387.28 час.

Период отключения питания (U) 356.558 час. Период функц. отказа (E) 0.075 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.084 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____