

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,
д. 12 (Спасская д.12) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 91884

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.2	21.0	0.3	-	7.8	2.6	24.00	0.00	D
02.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	21.0	20.7	0.3	-	7.8	2.6	24.00	0.00	D
03.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.7	20.4	0.2	-	7.8	2.6	24.00	0.00	D
04.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.4	20.1	0.2	-	7.8	2.6	24.00	0.00	D
05.08.19	0.493	26.61	26.58	0.03	0.00	52.6	33.9	18.7	-	7.8	2.6	19.50	4.50	D
06.08.19	1.097	73.18	73.66	-0.48	0.00	63.3	48.4	14.9	-	7.8	2.6	8.03	15.98	D
07.08.19	1.669	113.76	114.01	-0.25	0.00	66.8	52.2	14.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
08.08.19	1.607	113.88	114.01	-0.13	0.00	67.5	53.4	14.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
09.08.19	1.600	114.07	113.58	0.49	0.00	67.5	53.6	13.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
10.08.19	1.664	114.20	113.72	0.48	0.00	67.7	53.3	14.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
11.08.19	1.730	114.42	114.01	0.41	0.00	67.9	52.9	15.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
12.08.19	1.667	114.13	113.84	0.29	0.00	67.9	53.4	14.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
13.08.19	1.717	113.79	113.50	0.29	0.00	67.9	52.9	15.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
14.08.19	1.688	114.05	113.73	0.32	0.00	67.9	53.2	14.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
15.08.19	1.672	113.96	113.68	0.28	0.00	68.0	53.4	14.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
16.08.19	1.679	113.51	113.23	0.28	0.00	68.1	53.4	14.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
17.08.19	1.670	113.58	113.32	0.26	0.00	68.2	53.6	14.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
18.08.19	1.664	113.67	113.37	0.30	0.01	68.2	53.7	14.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
19.08.19	0.888	62.15	61.67	0.48	0.00	68.2	54.0	14.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
20.08.19	1.477	103.45	102.52	0.93	0.00	65.8	51.6	14.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
21.08.19	1.465	95.86	95.35	0.51	0.00	68.0	52.8	15.2	-	7.8	2.6	0.04	23.96	D
22.08.19	1.541	114.75	113.97	0.78	0.00	68.2	54.9	13.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
23.08.19	1.572	114.78	113.96	0.82	0.00	68.4	54.8	13.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
24.08.19	1.609	114.68	113.94	0.74	0.00	68.4	54.5	13.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
25.08.19	0.677	57.70	57.35	0.35	0.00	68.5	56.8	11.6	-	7.8	2.6	11.94	12.06	EE
26.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
27.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
28.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
29.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
30.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
31.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
Итого	30.846	2130.18	2123.00	7.18	0.01	59.5	47.3	12.2	-	7.8	2.6	279.49	464.51	279.5

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19	24:00	1287.549	53639.110	53540.540	48.19	5307.94
01.08.19	00:00	1256.703	51508.930	51417.540	48.18	4843.44
Итого		30.846	2130.180	2123.000	0.01	464.51

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 464.51 час.

Период отключения питания (U) 0.012 час. Период функц. отказа (E) 155.924 час.
 Период t1-t2 < min (D) 123.561 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____