

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,
д. 8 (Спасская д.8) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 91389

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
02.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
03.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
04.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
05.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
06.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
08.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
09.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
10.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
11.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
12.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
13.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
14.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.7	2.6	24.00	0.00	UE
15.08.19	0.271	12.40	12.26	0.14	0.00	68.4	46.7	21.7	-	7.7	2.6	20.54	3.46	E
16.08.19	1.503	86.02	85.10	0.92	0.00	68.6	51.2	17.4	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
17.08.19	1.586	86.01	85.10	0.91	0.00	68.6	50.3	18.3	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
18.08.19	1.565	86.16	85.23	0.93	0.00	68.6	50.5	18.1	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
19.08.19	0.802	44.59	44.11	0.48	0.00	68.6	50.7	17.9	-	7.7	2.6	1.30	22.70	ED
20.08.19	1.498	84.98	83.43	1.55	0.00	66.9	49.3	17.5	-	7.7	2.6	1.27	22.73	D
21.08.19	1.621	89.41	87.95	1.46	0.00	68.5	50.4	18.0	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
22.08.19	1.583	89.41	87.96	1.45	0.00	68.6	50.9	17.6	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
23.08.19	1.502	89.42	87.99	1.43	0.00	68.7	52.0	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
24.08.19	1.447	89.53	88.11	1.42	0.00	68.7	52.6	16.1	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
25.08.19	1.539	89.51	88.06	1.45	0.00	68.7	51.6	17.1	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
26.08.19	1.576	89.50	88.06	1.44	0.00	68.8	51.2	17.5	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
27.08.19	1.018	54.25	53.38	0.87	0.00	68.1	49.4	18.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
28.08.19	1.571	89.38	87.99	1.39	0.00	68.8	51.3	17.5	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
29.08.19	1.583	89.40	88.02	1.38	0.00	68.4	50.7	17.6	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
30.08.19	1.502	89.43	88.03	1.40	0.00	68.4	51.7	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
31.08.19	1.515	78.80	77.45	1.35	0.00	68.6	49.5	19.1	-	7.7	2.6	0.10	23.90	D
Итого	23.682	1338.20	1318.23	19.97	0.00	65.8	47.8	17.9	-	7.7	2.6	359.21	384.79	359.2

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19	24:00	1251.106	50332.020	49636.390	553100000.00	4741.91
01.08.19	00:00	1227.424	48993.820	48318.160	553100000.00	4357.12
Итого		23.682	1338.200	1318.230	0.00	384.79

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 384.79 час.

Период отключения питания (U) 641.408 час. Период функц. отказа (E) 27.133 час.
 Период t1-t2 < min (D) 2.666 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____