

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,
д. 6 (Спасская д.6) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 90109

Гпод.: 0,04 - 40 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,04 - 40 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
02.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
03.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
04.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
05.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
06.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
08.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
09.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
10.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
11.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
12.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
13.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
14.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.8	2.6	24.00	0.00	E
15.08.19	0.776	54.79	54.74	0.05	0.31	70.4	56.3	14.1	-	7.8	2.6	11.47	12.53	E
16.08.19	1.480	104.86	104.76	0.10	0.00	70.5	56.5	14.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
17.08.19	1.469	104.77	104.75	0.02	0.00	70.6	56.7	13.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
18.08.19	1.563	104.75	104.77	-0.02	0.00	70.6	55.7	14.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
19.08.19	0.682	49.68	49.68	0.00	0.00	70.6	57.0	13.6	-	7.8	2.6	2.97	21.03	D
20.08.19	1.597	102.56	102.54	0.02	0.00	69.8	54.3	15.5	-	7.8	2.6	0.34	23.66	D
21.08.19	1.542	104.42	104.46	-0.04	0.00	70.4	55.8	14.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
22.08.19	1.673	104.74	104.75	-0.01	0.00	70.5	54.6	15.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
23.08.19	1.468	105.14	105.16	-0.02	0.00	70.6	56.7	13.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
24.08.19	1.523	105.52	105.57	-0.05	0.00	70.6	56.2	14.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
25.08.19	1.614	105.48	105.53	-0.05	0.00	70.6	55.4	15.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
26.08.19	1.567	105.47	105.54	-0.07	0.00	70.6	55.9	14.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
27.08.19	1.048	64.23	64.25	-0.02	0.00	70.2	54.0	16.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
28.08.19	1.585	105.21	105.22	-0.01	0.00	70.7	55.7	15.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
29.08.19	1.611	105.44	105.45	-0.01	0.00	70.6	55.4	15.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
30.08.19	1.594	105.28	105.30	-0.02	0.00	70.5	55.5	15.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
31.08.19	1.557	91.53	91.49	0.04	0.00	70.8	53.9	16.9	-	7.8	2.6	0.58	23.42	ED
Итого	24.349	1623.87	1623.96	-0.09	0.31	67.7	52.6	15.1	-	7.8	2.6	351.36	392.64	351.3

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19	24:00	1151.173	42279.580	42819.230	0.31	4749.86
01.08.19	00:00	1126.824	40655.710	41195.270	0.00	4357.23
Итого		24.349	1623.870	1623.960	0.31	392.64

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 392.64 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 347.469 час.
 Период t1-t2 < min (D) 3.896 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____