

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Павшинский б-р, д. 1 (Павшинский б-р д.1) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора _____
 Телефон _____

Номер теплосчетчика 90876

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
02.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
03.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
04.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
05.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
06.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
08.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
09.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
10.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
11.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
12.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
13.08.19	1.048	48.28	47.69	0.59	0.00	71.1	49.4	21.6	-	7.8	2.5	19.16	4.84	UE
14.08.19	4.875	238.08	236.15	1.93	0.00	71.1	50.7	20.4	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
15.08.19	4.841	236.43	234.66	1.77	0.00	71.1	50.7	20.4	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
16.08.19	4.813	230.88	229.40	1.48	0.00	71.1	50.4	20.8	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
17.08.19	4.716	231.72	230.28	1.44	0.00	71.2	50.9	20.3	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
18.08.19	4.788	230.99	229.60	1.39	0.00	71.2	50.5	20.6	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
19.08.19	4.833	233.17	231.64	1.53	0.00	71.1	50.5	20.6	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
20.08.19	4.771	230.28	228.78	1.50	0.00	71.1	50.5	20.6	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
21.08.19	4.807	231.86	230.40	1.46	0.00	71.0	50.4	20.6	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
22.08.19	3.891	192.48	191.32	1.16	0.00	71.0	50.9	20.1	-	7.8	2.5	4.09	19.92	U
23.08.19	4.676	234.55	232.74	1.81	0.00	71.1	51.3	19.8	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
24.08.19	4.687	236.34	234.20	2.14	0.00	71.1	51.4	19.7	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
25.08.19	4.788	235.73	234.19	1.54	0.00	71.2	50.9	20.2	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
26.08.19	4.795	234.02	232.71	1.31	0.00	71.2	50.8	20.4	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
27.08.19	4.724	233.87	232.60	1.27	0.00	71.2	51.1	20.1	-	7.8	2.5	0.03	23.97	UE
28.08.19	4.875	234.48	233.03	1.45	0.00	71.2	50.5	20.7	-	7.8	2.5	0.00	24.00	
29.08.19	4.223	200.38	199.60	0.78	0.00	71.3	50.4	21.0	-	7.8	2.5	3.64	20.36	UEDG
30.08.19	4.646	228.48	227.43	1.05	0.00	71.2	51.0	20.2	-	7.9	2.6	0.75	23.25	UE
31.08.19	4.298	202.62	201.29	1.33	0.00	71.6	50.5	21.1	-	7.9	2.6	0.21	23.79	ED
Итого	85.095	4144.64	4117.71	26.93	0.00	71.2	50.7	20.5	-	7.8	2.5	315.87	428.13	315.8

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19	24:00	2666.336	93873.950	94994.910	0.00	4563.90
01.08.19	00:00	2581.241	89729.310	90877.200	0.00	4135.77
Итого		85.095	4144.640	4117.710	0.00	428.13

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 428.13 час.

Период отключения питания (U) 314.089 час. Период функц. отказа (E) 0.915 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.869 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.004 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____