

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,
д. 4 (Спасская д.4) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
 Телефон

Номер теплосчетчика 78104

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
02.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
03.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
04.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
05.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
06.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
07.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
08.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
09.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
10.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
11.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
12.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
13.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
14.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
15.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
16.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
17.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
18.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
19.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
20.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
21.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
22.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	9.0	5.0	24.00	0.00	Е
23.08.19	2.191	119.30	119.10	0.20	0.00	70.6	52.3	18.3	-	9.0	5.0	14.20	9.80	UE
24.08.19	5.185	292.30	291.50	0.80	0.00	70.7	53.0	17.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	D
25.08.19	5.379	291.60	291.30	0.30	0.00	70.7	52.3	18.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.08.19	5.336	291.50	291.20	0.30	0.00	70.7	52.5	18.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.08.19	3.413	176.60	176.60	0.00	0.00	70.6	51.3	19.3	-	9.0	5.0	0.34	23.66	
28.08.19	5.425	293.30	292.90	0.40	0.00	70.7	52.3	18.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.08.19	5.429	290.60	290.30	0.30	0.00	70.8	52.2	18.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.08.19	5.323	286.60	285.90	0.70	0.00	70.7	52.2	18.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
31.08.19	4.902	249.30	247.80	1.50	0.00	71.0	51.4	19.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	42.583	2291.10	2286.60	4.50	0.00	34.7	15.9	18.9	-	9.0	5.0	542.55	201.45	542.5

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19	24:00	3449.621	143035.100	142552.100	0.00	4632.85
01.08.19	00:00	3407.038	140744.000	140265.500	0.00	4431.39
Итого		42.583	2291.100	2286.600	0.00	201.45

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 201.45 час.

Период отключения питания (U) 0.203 час. Период функц. отказа (E) 542.001 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.345 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____