

Организация КДЭЗ  
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Павшинский б-р, д. 3 (Павшинский б-р д.3) - Тепло+ГВС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора                       
 Телефон                                     

Номер теплосчетчика 76631

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду=          мм  
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду=          мм  
 Гп :              л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.7	24.00	0.00	Е
02.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.7	24.00	0.00	Е
03.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.7	24.00	0.00	Е
04.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.7	24.00	0.00	Е
05.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.7	24.00	0.00	Е
06.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
07.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
08.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
09.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
10.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
11.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
12.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
13.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
14.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
15.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
16.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
17.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
18.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
19.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
20.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
21.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
22.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	20.0	1.0	19.0	-	7.9	2.6	24.00	0.00	Е
23.08.19	0.448	24.26	24.05	0.21	0.00	70.7	52.4	18.3	-	7.9	2.6	17.75	6.25	UED
24.08.19	1.854	92.86	92.09	0.77	0.00	70.9	51.1	19.9	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
25.08.19	2.027	92.79	92.12	0.67	0.00	71.0	49.2	21.7	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
26.08.19	1.919	92.70	92.01	0.69	0.00	71.0	50.4	20.6	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
27.08.19	1.890	92.47	91.81	0.66	0.00	70.9	50.6	20.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
28.08.19	1.975	90.99	90.24	0.75	0.00	71.0	49.4	21.6	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
29.08.19	1.949	91.37	90.70	0.67	0.00	71.0	49.8	21.2	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
30.08.19	1.982	92.29	91.49	0.80	0.00	71.0	49.7	21.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
31.08.19	1.885	83.71	82.98	0.73	0.00	71.6	49.2	22.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
Итого	15.929	753.44	747.49	5.95	0.00	34.8	15.3	19.5	-	7.9	2.6	545.75	198.25	545.7

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19	24:00	1391.798	58427.250	57949.440	151.37	4629.85
01.08.19	00:00	1375.869	57673.810	57201.950	151.37	4431.60
Итого		15.929	753.440	747.490	0.00	198.25

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 198.25 час.

Период отключения питания (U) 0.029 час. Период функц. отказа (E) 545.704 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.016 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_