

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул,
д. 5 (Егорова д.5) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
 Телефон

Номер теплосчетчика 76787

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.08.2019 по 31.08.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
02.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
03.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
04.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
05.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
06.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
07.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
08.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
09.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
10.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
11.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
12.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
13.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
14.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
15.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
16.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
17.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
18.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
19.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
20.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
21.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
22.08.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
23.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	70.5	58.3	12.1	-	8.0	2.7	24.00	0.00	UE
24.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	70.4	58.2	12.2	-	8.0	2.7	24.00	0.00	E
25.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	70.5	58.1	12.4	-	8.0	2.7	24.00	0.00	E
26.08.19	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	70.6	58.6	12.1	-	8.0	2.7	24.00	0.00	E
27.08.19	2.915	247.00	244.27	2.73	0.00	70.5	58.8	11.7	-	8.0	2.7	0.21	23.79	E
28.08.19	3.015	251.98	248.99	2.99	0.00	70.6	58.7	11.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
29.08.19	3.077	257.28	254.15	3.13	0.00	70.7	58.8	11.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
30.08.19	3.062	248.65	245.60	3.05	0.00	70.7	58.4	12.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
31.08.19	3.003	249.75	246.19	3.56	0.00	70.6	58.6	11.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
Итого	15.072	1254.66	1239.20	15.46	0.00	70.6	58.5	12.0	-	8.0	2.7	624.21	119.79	624.2

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.08.19 24:00	1584.602	57815.870	57697.400	24.03	4515.11
01.08.19 00:00	1569.530	56561.210	56458.200	24.03	4395.32
Итого	15.072	1254.660	1239.200	0.00	119.79

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 119.79 час.

Период отключения питания (U) 529.193 час. Период функц. отказа (E) 95.013 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____