

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Игната Титова Телефон _____
ул. д. 7 (Игната Титова д.7) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 78471
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	20.795	1170.60	1168.50	2.10	0.00	71.2	53.5	17.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
02.12.19	20.619	1148.30	1146.60	1.70	0.00	71.3	53.5	17.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
03.12.19	20.208	1136.60	1134.40	2.20	0.00	71.2	53.5	17.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
04.12.19	20.544	1150.90	1147.60	3.30	0.00	71.2	53.4	17.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
05.12.19	20.346	1178.80	1175.80	3.00	0.00	71.1	53.9	17.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
06.12.19	20.320	1191.20	1187.40	3.80	0.00	71.1	54.1	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
07.12.19	20.137	1177.50	1174.20	3.30	0.00	71.1	54.1	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
08.12.19	20.059	1166.00	1162.80	3.20	0.00	71.1	54.0	17.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
09.12.19	19.658	1193.00	1188.10	4.90	0.00	71.1	54.7	16.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
10.12.19	19.245	1188.10	1182.60	5.50	0.00	70.7	54.5	16.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
11.12.19	19.441	1195.40	1189.80	5.60	0.00	71.1	55.0	16.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
12.12.19	19.491	1201.20	1196.50	4.70	0.00	71.1	55.0	16.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
13.12.19	19.665	1219.40	1214.70	4.70	0.00	71.1	55.1	16.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
14.12.19	19.824	1207.90	1203.90	4.00	0.00	71.1	54.8	16.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
15.12.19	20.134	1195.60	1192.20	3.40	0.00	71.2	54.4	16.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
16.12.19	19.632	1216.40	1213.50	2.90	0.00	71.1	55.1	16.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
17.12.19	19.798	1237.80	1230.90	6.90	0.00	71.1	55.2	15.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
18.12.19	19.620	1241.10	1236.00	5.10	0.00	71.2	55.5	15.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
19.12.19	19.423	1259.40	1256.00	3.40	0.00	71.1	55.8	15.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
20.12.19	19.433	1221.20	1217.60	3.60	0.00	71.3	55.5	15.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
21.12.19	20.002	1244.80	1242.50	2.30	0.00	71.1	55.1	16.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
22.12.19	19.781	1258.10	1256.30	1.80	0.00	71.0	55.4	15.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
23.12.19	19.426	1281.60	1280.40	1.20	0.00	71.0	55.9	15.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
24.12.19	19.030	1292.60	1292.00	0.60	0.00	71.0	56.4	14.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
25.12.19	19.436	1227.80	1227.40	0.40	0.00	71.1	55.4	15.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
26.12.19	19.387	1236.60	1236.40	0.20	0.00	71.1	55.5	15.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
27.12.19	19.506	1226.10	1227.00	-0.90	0.00	71.2	55.3	15.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
28.12.19	19.869	1212.60	1213.10	-0.50	0.00	71.2	54.9	16.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
29.12.19	20.074	1191.60	1192.40	-0.80	0.00	71.3	54.5	16.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
30.12.19	19.956	1167.30	1168.50	-1.20	0.00	71.3	54.3	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
31.12.19	20.690	1179.20	1180.20	-1.00	0.00	71.1	53.7	17.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
Итого	615.549	37414.70	37335.30	79.40	0.00	71.1	54.7	16.4	-	7.8	2.7	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	4191.876	269501.000	272059.800	25.13	7382.98
01.12.19	00:00	3576.327	232086.300	234724.500	25.13	6638.98
Итого		615.549	37414.700	37335.300	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул, Телефон _____
д. 3 (Егорова д.3) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 34599
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	10.935	592.97	611.79	-18.82	0.00	71.7	53.3	18.4	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
02.12.19	11.388	602.96	622.21	-19.25	0.00	71.8	53.0	18.9	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
03.12.19	10.949	594.95	613.09	-18.14	0.00	71.7	53.4	18.4	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
04.12.19	10.979	598.94	616.95	-18.01	0.00	71.7	53.4	18.3	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
05.12.19	11.000	599.66	617.56	-17.90	0.00	71.6	53.3	18.3	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
06.12.19	10.911	598.55	616.32	-17.77	0.00	71.6	53.4	18.2	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
07.12.19	10.850	597.62	615.47	-17.85	0.00	71.6	53.5	18.1	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
08.12.19	10.817	598.57	616.85	-18.28	0.00	71.6	53.6	18.0	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
09.12.19	10.964	602.79	621.38	-18.59	0.00	71.6	53.4	18.2	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
10.12.19	10.367	595.57	613.90	-18.33	0.00	71.1	53.8	17.4	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
11.12.19	10.639	600.85	618.96	-18.11	0.00	71.6	53.9	17.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
12.12.19	10.649	600.14	617.71	-17.57	0.00	71.7	53.9	17.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
13.12.19	10.759	606.06	623.45	-17.39	0.00	71.6	53.9	17.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
14.12.19	10.751	601.16	618.44	-17.28	0.00	71.6	53.8	17.9	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
15.12.19	10.888	596.91	614.21	-17.30	0.00	71.7	53.5	18.2	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
16.12.19	10.973	600.09	617.53	-17.44	0.00	71.6	53.4	18.3	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
17.12.19	10.587	597.05	614.90	-17.85	0.00	71.6	53.9	17.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
18.12.19	10.695	605.51	622.00	-16.49	0.00	71.7	54.1	17.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
19.12.19	10.587	611.91	628.70	-16.79	0.00	71.6	54.3	17.3	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
20.12.19	10.528	601.65	618.40	-16.75	0.00	71.8	54.3	17.5	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
21.12.19	10.680	606.40	623.40	-17.00	0.00	71.7	54.1	17.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
22.12.19	10.775	609.90	627.00	-17.10	0.00	71.5	53.9	17.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
23.12.19	10.757	607.60	625.30	-17.70	0.00	71.5	53.8	17.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
24.12.19	10.401	608.90	626.60	-17.70	0.00	71.5	54.4	17.0	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
25.12.19	10.463	598.00	615.30	-17.30	0.00	71.6	54.2	17.5	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
26.12.19	10.485	597.20	614.90	-17.70	0.00	71.6	54.1	17.5	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
27.12.19	10.555	594.50	612.60	-18.10	0.00	71.7	53.9	17.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
28.12.19	10.674	591.30	609.20	-17.90	0.00	71.7	53.6	18.0	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
29.12.19	10.850	588.70	606.80	-18.10	0.00	71.7	53.3	18.4	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
30.12.19	11.006	592.30	610.00	-17.70	0.00	71.8	53.3	18.5	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
31.12.19	11.168	598.70	616.40	-17.70	0.00	71.7	53.0	18.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
Итого	334.030	18597.41	19147.32	-549.91	0.00	71.6	53.7	17.9	-	7.1	5.0	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	2366.269	106720.000	109665.700	95.51	7552.98
01.12.19	00:00	2032.239	88122.590	90518.380	95.51	6808.98
Итого		334.030	18597.410	19147.320	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул, Телефон _____
д. 5 (Егорова д.5) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 76787
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	11.865	620.88	620.11	0.77	0.00	71.3	52.3	19.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
02.12.19	11.901	608.10	607.09	1.01	0.11	71.4	51.9	19.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
03.12.19	11.568	600.65	599.67	0.98	0.09	71.3	52.2	19.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
04.12.19	11.626	606.96	605.71	1.25	0.00	71.3	52.2	19.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
05.12.19	11.648	616.92	615.51	1.41	0.00	71.2	52.4	18.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
06.12.19	11.533	624.34	623.02	1.32	0.00	71.2	52.8	18.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
07.12.19	11.509	630.97	629.80	1.17	0.00	71.2	53.0	18.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
08.12.19	11.541	649.13	647.90	1.23	0.00	71.2	53.5	17.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
09.12.19	11.788	650.88	650.02	0.86	0.00	71.2	53.2	18.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
10.12.19	11.128	642.80	642.01	0.79	0.00	70.8	53.6	17.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
11.12.19	11.226	647.70	646.70	1.00	0.00	71.2	54.0	17.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
12.12.19	11.156	643.80	642.80	1.00	0.00	71.3	54.1	17.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
13.12.19	11.322	652.30	651.00	1.30	0.00	71.2	54.0	17.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
14.12.19	11.300	647.20	646.20	1.00	0.00	71.3	53.9	17.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
15.12.19	11.402	641.20	640.30	0.90	0.00	71.3	53.6	17.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
16.12.19	11.600	646.10	645.70	0.40	0.00	71.3	53.4	17.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
17.12.19	11.153	645.40	645.00	0.40	0.00	71.2	54.1	17.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
18.12.19	11.276	646.40	646.10	0.30	0.00	71.3	54.0	17.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
19.12.19	11.194	653.60	653.30	0.30	0.00	71.2	54.2	17.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
20.12.19	11.163	639.60	639.30	0.30	0.00	71.4	54.0	17.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
21.12.19	10.619	575.50	575.50	0.00	0.00	71.3	52.9	18.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
22.12.19	10.357	557.40	557.50	-0.10	0.00	71.1	52.6	18.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
23.12.19	10.439	560.90	561.00	-0.10	0.00	71.1	52.6	18.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
24.12.19	10.130	565.20	565.40	-0.20	0.00	71.1	53.2	17.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
25.12.19	10.093	550.30	550.50	-0.20	0.13	71.2	52.9	18.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
26.12.19	10.236	573.30	573.80	-0.50	0.00	71.1	53.4	17.8	-	8.0	2.7	0.01	23.99	U
27.12.19	10.143	548.80	549.20	-0.40	0.00	71.2	52.8	18.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
28.12.19	10.336	544.50	544.80	-0.30	0.00	71.2	52.3	18.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
29.12.19	10.293	536.30	536.60	-0.30	0.00	71.3	52.2	19.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
30.12.19	10.441	525.60	525.80	-0.20	0.00	71.4	51.6	19.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
31.12.19	10.413	531.80	532.20	-0.40	0.00	71.2	51.7	19.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
Итого	342.399	18784.53	18769.54	14.99	0.33	71.2	53.1	18.2	-	8.0	2.7	0.01	743.99	0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	2634.389	113322.100	113129.300	135.17	7417.71
01.12.19	00:00	2291.990	94537.570	94359.760	134.84	6673.72
Итого		342.399	18784.530	18769.540	0.33	743.99

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 743.99 час.
 Период отключения питания (U) 0.012 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Павшинский б-р, д. 1 (Павшинский б-р д.1) - Тепло+ГВС Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 90876
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	22.926	964.40	969.70	-5.30	0.00	71.5	47.9	23.7	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
02.12.19	22.942	966.10	969.60	-3.50	0.00	71.6	48.0	23.7	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
03.12.19	23.154	988.90	988.90	0.00	0.00	71.5	48.2	23.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
04.12.19	23.681	1013.90	1013.50	0.40	0.00	71.5	48.3	23.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
05.12.19	23.572	1025.50	1024.40	1.10	0.00	71.4	48.5	22.9	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
06.12.19	23.306	1026.80	1025.50	1.30	0.00	71.4	48.8	22.6	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
07.12.19	23.504	1030.10	1029.60	0.50	0.00	71.4	48.7	22.7	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
08.12.19	24.005	1030.90	1031.00	-0.10	0.00	71.4	48.2	23.2	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
09.12.19	23.401	1028.40	1031.50	-3.10	0.00	71.4	48.7	22.7	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
10.12.19	22.624	1021.60	1023.50	-1.90	0.00	71.0	48.9	22.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
11.12.19	22.951	1027.10	1029.70	-2.60	0.00	71.5	49.2	22.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
12.12.19	23.030	1031.70	1031.70	0.00	0.00	71.5	49.2	22.2	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
13.12.19	22.884	1035.30	1035.40	-0.10	0.00	71.4	49.4	22.0	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
14.12.19	23.132	1026.70	1029.70	-3.00	0.00	71.5	49.0	22.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
15.12.19	23.505	1022.70	1025.30	-2.60	0.00	71.5	48.6	22.9	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
16.12.19	23.036	1032.80	1033.50	-0.70	0.00	71.4	49.2	22.2	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
17.12.19	22.696	1022.90	1019.70	3.20	0.00	71.4	49.3	22.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
18.12.19	22.513	994.80	991.40	3.40	0.00	71.5	49.0	22.5	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
19.12.19	22.712	1016.80	1014.70	2.10	0.00	71.4	49.2	22.2	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
20.12.19	21.841	997.50	995.40	2.10	0.00	71.6	49.8	21.8	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
21.12.19	19.640	980.50	975.90	4.60	0.00	71.4	51.5	19.9	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
22.12.19	19.662	979.80	973.10	6.70	0.00	71.3	51.4	20.0	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
23.12.19	19.255	991.40	984.70	6.70	0.00	71.3	52.0	19.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
24.12.19	19.046	990.20	984.30	5.90	0.00	71.3	52.2	19.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
25.12.19	19.242	990.30	984.10	6.20	0.00	71.5	52.1	19.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
26.12.19	10.606	489.60	486.50	3.10	0.00	71.4	49.9	21.6	-	7.9	2.6	11.78	12.22	U
27.12.19	20.405	946.70	939.90	6.80	0.00	71.5	50.0	21.5	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
28.12.19	20.728	941.30	935.10	6.20	0.00	71.5	49.6	21.9	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
29.12.19	20.871	930.60	923.60	7.00	0.00	71.6	49.3	22.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
30.12.19	20.244	921.50	914.90	6.60	0.00	71.6	49.8	21.9	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
31.12.19	21.881	929.90	925.40	4.50	0.00	71.5	48.0	23.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
Итого	672.995	30396.70	30341.20	55.50	0.00	71.4	49.4	22.0	-	7.9	2.6	11.78	732.22	11.78

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	4657.717	180960.000	182092.300	0.00	7479.70
01.12.19	00:00	3984.722	150563.300	151751.100	0.00	6747.48
Итого		672.995	30396.700	30341.200	0.00	732.22

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 732.22 час.

Период отключения питания (U) 11.779 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Павшинский б-р, д. 3 (Павшинский б-р д.3) - Тепло+ГВС Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 76631
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	11.959	646.70	646.66	0.04	0.00	71.6	53.2	18.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
02.12.19	11.903	636.43	638.12	-1.69	0.00	71.7	53.1	18.6	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
03.12.19	11.752	633.91	635.50	-1.59	0.46	71.6	53.2	18.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
04.12.19	11.894	637.70	639.32	-1.62	0.00	71.6	53.1	18.6	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
05.12.19	11.713	642.94	646.32	-3.38	0.00	71.5	53.4	18.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
06.12.19	11.678	649.33	648.70	0.63	0.08	71.5	53.6	17.9	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
07.12.19	11.786	647.77	645.77	2.00	0.01	71.5	53.4	18.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
08.12.19	11.674	647.68	650.39	-2.71	0.00	71.5	53.6	17.9	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
09.12.19	11.724	649.11	652.24	-3.13	0.30	71.5	53.5	18.0	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
10.12.19	11.302	655.82	658.23	-2.41	0.00	71.1	53.9	17.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
11.12.19	11.325	662.63	663.85	-1.22	0.00	71.6	54.6	17.0	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
12.12.19	11.336	661.34	661.60	-0.26	0.00	71.6	54.5	17.0	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
13.12.19	11.398	657.07	659.83	-2.76	0.48	71.5	54.3	17.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
14.12.19	11.570	659.95	662.87	-2.92	0.00	71.6	54.1	17.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
15.12.19	11.682	659.80	661.80	-2.00	0.00	71.6	54.0	17.6	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
16.12.19	11.583	657.70	658.70	-1.00	0.45	71.6	54.0	17.5	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
17.12.19	11.371	657.40	660.80	-3.40	0.00	71.6	54.4	17.2	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
18.12.19	11.398	657.40	660.40	-3.00	0.00	71.6	54.4	17.2	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
19.12.19	11.139	660.70	660.30	0.40	0.00	71.5	54.8	16.8	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
20.12.19	11.519	666.60	664.80	1.80	0.00	71.7	54.5	17.2	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
21.12.19	11.551	665.60	666.50	-0.90	0.00	71.6	54.3	17.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
22.12.19	11.287	655.60	658.50	-2.90	0.47	71.5	54.3	17.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
23.12.19	11.219	655.80	656.90	-1.10	0.00	71.4	54.4	17.0	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
24.12.19	11.011	654.50	656.50	-2.00	0.00	71.4	54.7	16.7	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
25.12.19	11.094	645.10	646.90	-1.80	0.46	71.6	54.5	17.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
26.12.19	11.238	645.60	647.50	-1.90	0.00	71.5	54.2	17.3	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
27.12.19	11.313	644.20	646.00	-1.80	0.00	71.6	54.1	17.5	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
28.12.19	11.425	643.30	644.90	-1.60	0.00	71.6	53.9	17.7	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
29.12.19	11.582	637.00	639.30	-2.30	0.48	71.7	53.6	18.1	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
30.12.19	11.718	632.30	634.40	-2.10	0.00	71.7	53.3	18.4	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
31.12.19	12.151	636.40	638.40	-2.00	0.00	71.6	52.6	19.0	-	7.9	2.6	0.00	24.00	
Итого	357.295	20163.38	20212.00	-48.62	3.19	71.6	53.9	17.6	-	7.9	2.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	2428.068	111718.200	111299.700	243.11	7535.79
01.12.19	00:00	2070.773	91554.820	91087.700	239.92	6791.79
Итого		357.295	20163.380	20212.000	3.19	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Павшинский б-р, д. 5 (Павшинский б-р д.5) - ГВС, ХВС Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 87293
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q	Масса,			Объем, Vi	Температура,				Давление		Время,		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1	P2	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
02.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
03.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
04.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
05.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
06.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
07.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
08.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
09.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
10.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
11.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
12.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
13.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
14.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
15.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
16.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
17.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
18.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
19.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
20.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
21.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
22.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
23.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
24.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
25.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
26.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
27.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
28.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
29.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
30.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
31.12.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00	0.00	U
Итого	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	744.00	0.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	-	-	-	-	-
01.12.19	00:00	-	-	-	-	-
Итого		-	-	-	-	-

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы _____ час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Павшинский б-р, д. 7 (Павшинский б-р д.7) - ГВС, ХВС Телефон _____
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 80700
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	13.673	746.57	737.73	8.84	0.00	71.5	53.3	18.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
02.12.19	13.050	735.97	727.43	8.54	0.00	71.5	53.9	17.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
03.12.19	13.262	731.25	722.73	8.52	0.00	71.4	53.4	18.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
04.12.19	13.056	739.89	731.42	8.47	0.00	71.4	53.9	17.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
05.12.19	13.157	759.09	750.40	8.69	0.00	71.3	54.1	17.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
06.12.19	12.796	762.64	754.02	8.62	0.00	71.3	54.6	16.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
07.12.19	12.915	741.73	733.29	8.44	0.00	71.3	54.0	17.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
08.12.19	13.174	739.51	730.80	8.71	0.00	71.3	53.6	17.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
09.12.19	12.538	755.95	747.20	8.75	0.00	71.3	54.8	16.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
10.12.19	12.474	750.51	741.91	8.60	0.00	70.9	54.4	16.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
11.12.19	12.997	753.95	744.67	9.28	0.00	71.4	54.2	17.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
12.12.19	12.732	765.46	756.01	9.45	0.00	71.3	54.8	16.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
13.12.19	12.829	770.00	760.24	9.76	0.00	71.3	54.8	16.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
14.12.19	13.075	762.10	752.10	10.00	0.00	71.4	54.3	17.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
15.12.19	13.467	758.90	748.90	10.00	0.00	71.4	53.7	17.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
16.12.19	12.668	767.80	757.90	9.90	0.00	71.3	54.9	16.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
17.12.19	12.772	777.70	768.40	9.30	0.00	71.4	55.0	16.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
18.12.19	12.821	784.30	775.10	9.20	0.00	71.4	55.1	16.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
19.12.19	12.706	789.10	779.80	9.30	0.00	71.3	55.3	16.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
20.12.19	12.727	769.30	760.20	9.10	0.00	71.5	55.0	16.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
21.12.19	12.952	782.60	773.20	9.40	0.00	71.3	54.8	16.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
22.12.19	13.107	788.50	779.00	9.50	0.00	71.2	54.7	16.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
23.12.19	12.591	806.00	796.50	9.50	0.00	71.2	55.7	15.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
24.12.19	12.456	801.20	792.10	9.10	0.00	71.2	55.8	15.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
25.12.19	12.525	768.60	760.20	8.40	0.00	71.3	55.2	16.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
26.12.19	12.685	770.20	761.90	8.30	0.00	71.3	55.0	16.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
27.12.19	12.450	763.30	755.20	8.10	0.00	71.4	55.2	16.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
28.12.19	12.725	756.30	748.10	8.20	0.00	71.4	54.6	16.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
29.12.19	13.057	742.40	734.50	7.90	0.00	71.5	54.0	17.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
30.12.19	12.878	734.60	727.20	7.40	0.00	71.5	54.1	17.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
31.12.19	13.373	746.10	738.60	7.50	0.00	71.3	53.5	17.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
Итого	399.688	23621.52	23346.75	274.77	0.00	71.3	54.5	16.8	-	7.7	2.5	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	2677.443	115403.500	114008.700	0.00	7725.62
01.12.19	00:00	2277.755	91781.980	90661.950	0.00	6981.62
Итого		399.688	23621.520	23346.750	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Подмосковный Телефон _____
б-р, д. 11 (Подмосковный б-р д.11) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 84612
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	27.094	1455.40	1483.10	-27.70	0.00	71.0	52.5	18.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
02.12.19	27.084	1428.90	1456.70	-27.80	0.26	71.1	52.3	18.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
03.12.19	26.082	1413.20	1441.00	-27.80	0.00	71.1	52.7	18.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
04.12.19	26.143	1429.40	1458.10	-28.70	0.00	71.0	52.8	18.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
05.12.19	26.170	1463.10	1492.50	-29.40	0.16	70.9	53.1	17.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
06.12.19	25.906	1472.70	1504.00	-31.30	0.00	70.9	53.4	17.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
07.12.19	26.024	1463.70	1495.00	-31.30	0.00	70.9	53.2	17.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
08.12.19	26.415	1467.80	1499.70	-31.90	0.00	70.9	53.0	17.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
09.12.19	26.144	1498.20	1530.70	-32.50	0.00	70.9	53.6	17.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
10.12.19	25.224	1491.90	1524.00	-32.10	0.00	70.5	53.7	16.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
11.12.19	25.676	1502.10	1531.80	-29.70	0.00	71.0	54.0	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
12.12.19	25.837	1513.50	1540.90	-27.40	0.00	71.0	54.0	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
13.12.19	25.768	1535.50	1562.60	-27.10	0.02	70.9	54.3	16.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
14.12.19	25.932	1520.30	1548.00	-27.70	0.00	71.0	54.0	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
15.12.19	26.510	1509.60	1536.20	-26.60	0.00	71.0	53.5	17.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
16.12.19	26.075	1533.00	1559.30	-26.30	0.17	71.0	54.0	16.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
17.12.19	25.712	1547.20	1575.60	-28.40	0.00	71.0	54.4	16.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
18.12.19	25.816	1554.90	1584.30	-29.40	0.00	71.0	54.5	16.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
19.12.19	25.494	1578.40	1609.20	-30.80	0.00	70.9	54.9	16.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
20.12.19	25.867	1534.40	1564.50	-30.10	0.00	71.1	54.4	16.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
21.12.19	23.586	1392.00	1419.40	-27.40	0.21	70.9	54.1	16.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
22.12.19	23.857	1407.00	1434.90	-27.90	0.00	70.9	54.0	16.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
23.12.19	23.468	1425.50	1453.60	-28.10	0.00	70.8	54.4	16.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
24.12.19	23.239	1429.40	1457.30	-27.90	0.00	70.8	54.7	16.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
25.12.19	22.388	1327.60	1352.60	-25.00	0.00	71.0	54.2	16.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
26.12.19	20.230	1245.10	1269.10	-24.00	0.00	70.9	54.8	16.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
27.12.19	20.226	1234.50	1258.90	-24.40	0.23	71.0	54.7	16.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
28.12.19	20.903	1226.60	1251.80	-25.20	0.00	71.0	54.0	16.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
29.12.19	22.353	1265.00	1291.90	-26.90	0.00	71.1	53.5	17.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
30.12.19	24.588	1368.90	1398.20	-29.30	0.00	71.2	53.3	17.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
31.12.19	25.854	1384.80	1414.20	-29.40	0.00	71.0	52.4	18.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
Итого	771.665	44619.60	45499.10	-879.50	1.05	71.0	53.8	17.2	-	7.8	2.7	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	6059.820	295343.300	299780.200	44.67	7646.38
01.12.19	00:00	5288.155	250723.700	254281.100	43.62	6902.38
Итого		771.665	44619.600	45499.100	1.05	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул, Телефон _____
д. 10 (Спасская д.10) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 91864
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	9.729	503.69	504.45	-0.76	0.00	71.3	52.1	19.2	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
02.12.19	9.660	501.10	502.04	-0.94	0.00	71.4	52.2	19.2	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
03.12.19	9.577	498.42	500.58	-2.16	0.00	71.3	52.2	19.1	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
04.12.19	9.508	499.06	502.06	-3.00	0.00	71.3	52.3	19.0	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
05.12.19	9.392	501.18	505.46	-4.28	0.00	71.2	52.5	18.6	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
06.12.19	9.341	505.19	507.61	-2.42	0.00	71.2	52.8	18.4	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
07.12.19	9.515	508.16	508.81	-0.65	0.00	71.2	52.5	18.6	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
08.12.19	9.812	507.84	508.51	-0.67	0.00	71.2	51.9	19.2	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
09.12.19	9.364	510.48	511.30	-0.82	0.00	71.2	52.9	18.2	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
10.12.19	9.177	508.69	509.73	-1.04	0.00	70.7	52.8	17.9	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
11.12.19	9.402	509.57	510.49	-0.92	0.00	71.2	52.9	18.4	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
12.12.19	9.297	510.49	511.53	-1.04	0.00	71.2	53.1	18.1	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
13.12.19	9.341	512.14	512.76	-0.62	0.00	71.2	53.0	18.1	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
14.12.19	9.539	509.94	511.01	-1.07	0.00	71.2	52.6	18.6	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
15.12.19	9.717	509.19	509.89	-0.70	0.00	71.2	52.3	19.0	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
16.12.19	9.436	512.26	512.47	-0.21	0.00	71.2	52.9	18.3	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
17.12.19	9.346	513.13	514.27	-1.14	0.00	71.2	53.1	18.1	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
18.12.19	9.318	513.98	514.97	-0.99	0.00	71.3	53.2	18.0	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
19.12.19	9.397	515.22	516.15	-0.93	0.00	71.2	53.0	18.1	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
20.12.19	9.376	511.39	512.20	-0.81	0.00	71.4	53.1	18.2	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
21.12.19	9.286	511.33	512.41	-1.08	0.00	71.2	53.1	18.1	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
22.12.19	9.397	512.29	513.49	-1.20	0.00	71.1	52.9	18.2	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
23.12.19	9.148	515.42	516.54	-1.12	0.00	71.1	53.4	17.7	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
24.12.19	9.014	515.19	516.57	-1.38	0.00	71.1	53.7	17.4	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
25.12.19	9.135	508.01	509.40	-1.39	0.00	71.2	53.3	17.9	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
26.12.19	9.072	508.62	509.89	-1.27	0.00	71.2	53.5	17.7	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
27.12.19	9.214	507.53	508.85	-1.32	0.00	71.2	53.2	18.1	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
28.12.19	9.295	505.75	506.94	-1.19	0.00	71.2	53.0	18.3	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
29.12.19	9.450	502.64	503.93	-1.29	0.00	71.4	52.7	18.7	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
30.12.19	9.425	500.47	502.01	-1.54	0.00	71.4	52.6	18.7	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
31.12.19	9.621	502.88	504.45	-1.57	0.00	71.2	52.2	19.0	-	7.8	2.4	0.00	24.00	
Итого	291.301	15751.25	15790.77	-39.52	0.00	71.2	52.8	18.4	-	7.8	2.4	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	2148.195	95738.970	95684.660	0.00	8081.44
01.12.19	00:00	1856.894	79987.720	79893.890	0.00	7337.44
Итого		291.301	15751.250	15790.770	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул, Телефон _____
д. 12 (Спасская д.12) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 91884
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	9.484	443.92	442.36	1.56	0.00	70.9	49.6	21.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
02.12.19	9.387	441.75	440.23	1.52	0.00	71.0	49.8	21.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
03.12.19	9.349	440.13	438.93	1.20	0.00	70.9	49.7	21.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
04.12.19	9.327	441.90	440.64	1.26	3.64	70.8	49.8	21.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
05.12.19	9.194	445.02	443.68	1.34	0.03	70.8	50.2	20.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
06.12.19	9.157	445.42	443.96	1.46	0.22	70.7	50.3	20.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
07.12.19	9.116	445.88	444.38	1.50	0.00	70.7	50.4	20.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
08.12.19	9.319	445.75	444.16	1.59	0.00	70.7	49.9	20.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
09.12.19	9.080	447.98	446.49	1.49	0.10	70.7	50.6	20.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
10.12.19	8.801	446.94	445.35	1.59	0.04	70.3	50.7	19.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
11.12.19	8.889	447.70	446.02	1.68	0.00	70.8	51.0	19.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
12.12.19	9.041	448.50	446.71	1.79	0.00	70.8	50.7	20.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
13.12.19	9.057	449.91	448.10	1.81	0.05	70.8	50.7	20.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
14.12.19	9.150	448.69	446.78	1.91	0.01	70.8	50.5	20.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
15.12.19	9.265	447.86	445.98	1.88	0.00	70.8	50.2	20.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
16.12.19	9.166	449.74	448.01	1.73	1.33	70.8	50.5	20.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
17.12.19	9.080	450.48	449.27	1.21	0.00	70.8	50.7	20.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
18.12.19	9.012	450.64	449.62	1.02	0.00	70.9	50.9	19.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
19.12.19	9.048	451.95	450.91	1.04	0.00	70.8	50.8	19.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
20.12.19	9.237	448.45	447.44	1.01	0.00	70.9	50.4	20.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
21.12.19	9.129	451.01	449.76	1.25	0.07	70.8	50.6	20.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
22.12.19	9.171	452.18	450.82	1.36	0.00	70.7	50.5	20.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
23.12.19	8.901	453.93	452.53	1.40	0.00	70.7	51.1	19.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
24.12.19	8.782	454.22	452.84	1.38	0.00	70.7	51.4	19.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
25.12.19	8.822	448.70	447.34	1.36	0.00	70.8	51.2	19.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
26.12.19	8.942	449.11	447.81	1.30	0.00	70.8	51.0	19.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
27.12.19	9.015	448.29	447.00	1.29	0.00	70.8	50.8	20.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
28.12.19	9.079	446.96	445.78	1.18	0.00	70.8	50.6	20.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
29.12.19	9.338	444.70	443.55	1.15	0.08	70.9	50.0	20.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
30.12.19	9.051	442.99	442.16	0.83	0.00	71.0	50.6	20.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
31.12.19	9.526	444.58	443.60	0.98	0.00	70.8	49.5	21.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
Итого	282.915	13875.28	13832.21	43.07	5.57	70.8	50.5	20.3	-	7.7	2.5	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	2127.889	96675.960	96379.640	115.83	8331.92
01.12.19	00:00	1844.974	82800.680	82547.430	110.26	7587.92
Итого		282.915	13875.280	13832.210	5.57	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул, Телефон _____
д. 4 (Спасская д.4) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 78104
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	26.166	1125.20	1120.40	4.80	0.00	71.3	48.1	23.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
02.12.19	24.808	1105.70	1100.70	5.00	0.00	71.4	49.0	22.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.12.19	24.557	1093.50	1089.10	4.40	0.00	71.3	48.9	22.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.12.19	24.816	1104.20	1100.70	3.50	0.00	71.3	48.9	22.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.12.19	24.663	1132.30	1128.10	4.20	0.00	71.2	49.5	21.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.12.19	24.595	1142.90	1138.30	4.60	0.00	71.2	49.7	21.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.12.19	24.774	1137.60	1133.30	4.30	0.00	71.2	49.5	21.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.12.19	25.486	1134.50	1130.90	3.60	0.00	71.2	48.8	22.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.12.19	24.694	1160.00	1157.00	3.00	0.00	71.2	50.0	21.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.12.19	24.018	1153.70	1151.00	2.70	0.00	70.8	50.0	20.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
11.12.19	24.643	1162.10	1157.40	4.70	0.00	71.3	50.1	21.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.12.19	24.457	1173.40	1167.30	6.10	0.00	71.3	50.5	20.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.12.19	24.563	1190.20	1182.70	7.50	0.00	71.2	50.6	20.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.12.19	25.100	1180.10	1172.30	7.80	0.00	71.2	50.0	21.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.12.19	25.612	1170.90	1163.00	7.90	0.00	71.3	49.5	21.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.12.19	24.929	1191.70	1183.20	8.50	0.00	71.2	50.4	20.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.12.19	24.753	1205.00	1196.70	8.30	0.00	71.3	50.8	20.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.12.19	24.920	1206.60	1199.60	7.00	0.00	71.3	50.7	20.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.12.19	24.875	1224.30	1217.20	7.10	0.00	71.2	51.0	20.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
20.12.19	24.600	1190.30	1183.60	6.70	0.00	71.4	50.8	20.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.12.19	25.062	1213.00	1206.30	6.70	0.00	71.2	50.6	20.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.12.19	25.877	1224.90	1217.80	7.10	0.00	71.1	50.1	21.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.12.19	24.462	1249.40	1243.20	6.20	0.00	71.1	51.6	19.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.12.19	24.257	1255.80	1249.90	5.90	0.00	71.1	51.9	19.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.12.19	24.532	1195.20	1188.80	6.40	0.00	71.3	50.8	20.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.12.19	24.466	1198.90	1192.60	6.30	0.00	71.2	50.9	20.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.12.19	24.452	1190.00	1184.00	6.00	0.00	71.3	50.8	20.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.12.19	24.737	1176.40	1170.70	5.70	0.00	71.3	50.3	21.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.12.19	25.317	1155.90	1150.30	5.60	0.00	71.4	49.6	21.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.12.19	24.678	1138.10	1132.80	5.30	0.00	71.4	49.8	21.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
31.12.19	26.133	1148.80	1143.60	5.20	0.00	71.3	48.6	22.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	771.002	36330.60	36152.50	178.10	0.00	71.2	50.1	21.2	-	9.0	5.0	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	5755.592	249751.800	248867.000	0.00	7540.93
01.12.19	00:00	4984.590	213421.200	212714.500	0.00	6796.93
Итого		771.002	36330.600	36152.500	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул, Телефон _____
д. 6 (Спасская д.6) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 90109
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,04 - 40 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,04 - 40 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	9.138	381.21	387.30	-6.09	0.00	71.5	47.6	23.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
02.12.19	9.121	380.16	386.24	-6.08	0.00	71.6	47.6	23.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
03.12.19	8.938	379.72	385.88	-6.16	0.00	71.5	48.0	23.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
04.12.19	9.081	380.07	386.31	-6.24	0.00	71.5	47.6	23.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
05.12.19	8.928	382.35	388.75	-6.40	0.00	71.3	48.1	23.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
06.12.19	8.981	382.68	389.31	-6.63	0.00	71.3	48.0	23.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
07.12.19	9.237	391.45	400.11	-8.66	0.00	71.4	47.8	23.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
08.12.19	9.329	390.91	399.82	-8.91	0.00	71.4	47.6	23.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
09.12.19	8.825	390.81	400.19	-9.38	0.00	71.3	48.8	22.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
10.12.19	8.708	388.63	397.93	-9.30	0.00	70.9	48.6	22.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
11.12.19	8.708	387.24	396.09	-8.85	0.00	71.4	49.0	22.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
12.12.19	8.787	388.22	396.72	-8.50	0.00	71.4	48.8	22.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
13.12.19	8.784	388.98	397.29	-8.31	0.00	71.4	48.9	22.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
14.12.19	9.006	388.17	396.25	-8.08	0.00	71.4	48.3	23.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
15.12.19	9.157	388.65	396.76	-8.11	0.00	71.4	47.9	23.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
16.12.19	8.753	385.77	392.70	-6.93	0.00	71.4	48.8	22.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
17.12.19	8.771	390.07	396.50	-6.43	0.00	71.4	49.0	22.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
18.12.19	8.998	415.52	422.95	-7.43	0.00	71.5	49.9	21.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
19.12.19	8.908	414.18	420.71	-6.53	0.00	71.4	50.0	21.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
20.12.19	8.372	375.22	381.36	-6.14	0.00	71.6	49.3	22.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
21.12.19	7.056	244.72	248.66	-3.94	0.00	71.3	42.6	28.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
22.12.19	7.366	246.74	250.82	-4.08	0.00	71.3	41.5	29.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
23.12.19	7.192	251.87	256.11	-4.24	0.00	71.2	42.7	28.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
24.12.19	6.982	252.50	256.68	-4.18	0.00	71.2	43.7	27.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
25.12.19	7.004	241.09	245.15	-4.06	0.00	71.4	42.4	29.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
26.12.19	7.123	241.75	245.85	-4.10	0.00	71.3	42.0	29.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
27.12.19	7.085	239.93	244.10	-4.17	0.00	71.4	41.9	29.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
28.12.19	7.182	237.19	241.46	-4.27	0.00	71.4	41.2	30.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
29.12.19	8.428	313.17	318.88	-5.71	0.00	71.6	44.7	26.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
30.12.19	8.909	379.34	386.52	-7.18	0.00	71.6	48.2	23.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
31.12.19	9.403	383.75	390.98	-7.23	0.00	71.4	47.0	24.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
Итого	262.260	10802.06	11004.38	-202.32	0.00	71.4	46.7	24.7	-	7.8	2.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	1963.642	78441.430	79428.500	0.31	7650.23
01.12.19	00:00	1701.382	67639.370	68424.120	0.31	6906.23
Итого		262.260	10802.060	11004.380	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул, Телефон _____
д. 8 (Спасская д.8) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 91389
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.12.2019 по 31.12.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.12.19	9.243	517.59	510.30	7.29	0.00	70.1	52.3	17.8	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
02.12.19	9.145	514.04	506.85	7.19	0.00	70.2	52.5	17.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
03.12.19	9.092	512.53	505.11	7.42	0.00	70.1	52.4	17.6	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
04.12.19	9.015	515.25	507.83	7.42	0.00	70.1	52.7	17.4	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
05.12.19	8.988	520.43	512.96	7.47	0.00	70.0	52.8	17.2	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
06.12.19	8.838	521.22	513.69	7.53	0.00	69.9	53.1	16.9	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
07.12.19	9.127	521.38	513.85	7.53	0.00	70.0	52.5	17.4	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
08.12.19	9.364	521.12	513.60	7.52	0.00	70.0	52.1	17.9	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
09.12.19	8.975	525.04	517.42	7.62	0.00	69.9	52.9	17.0	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
10.12.19	8.749	523.61	516.04	7.57	0.00	69.5	52.9	16.6	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
11.12.19	8.797	524.88	517.01	7.87	0.00	70.0	53.3	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
12.12.19	8.860	526.25	518.24	8.01	0.00	70.0	53.3	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
13.12.19	8.865	528.31	520.22	8.09	0.00	70.0	53.3	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
14.12.19	9.186	526.53	518.37	8.16	0.00	70.0	52.6	17.4	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
15.12.19	9.418	524.79	516.70	8.09	0.00	70.0	52.2	17.9	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
16.12.19	8.844	527.16	519.22	7.94	0.00	70.0	53.3	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
17.12.19	8.782	527.82	521.19	6.63	0.00	70.0	53.5	16.5	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
18.12.19	8.790	528.47	523.27	5.20	0.00	70.1	53.5	16.5	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
19.12.19	8.766	530.43	525.43	5.00	0.00	70.0	53.5	16.4	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
20.12.19	8.821	525.54	520.39	5.15	0.00	70.2	53.5	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
21.12.19	8.958	529.06	523.93	5.13	0.00	70.0	53.1	16.8	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
22.12.19	8.920	530.42	525.09	5.33	0.00	69.9	53.2	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
23.12.19	8.682	533.31	528.05	5.26	0.00	69.9	53.7	16.2	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
24.12.19	8.570	533.42	527.93	5.49	0.00	69.9	53.9	16.0	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
25.12.19	8.729	526.09	520.29	5.80	0.00	70.0	53.5	16.5	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
26.12.19	8.711	526.70	520.78	5.92	0.00	70.0	53.5	16.4	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
27.12.19	8.731	525.42	519.53	5.89	0.00	70.0	53.5	16.5	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
28.12.19	8.765	523.55	517.57	5.98	0.00	70.0	53.4	16.7	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
29.12.19	9.225	520.38	514.33	6.05	0.00	70.2	52.5	17.6	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
30.12.19	9.111	518.06	511.98	6.08	0.00	70.2	52.7	17.5	-	7.7	2.6	0.00	24.00	
31.12.19	9.528	520.78	514.60	6.18	0.00	70.0	51.8	18.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
Итого	277.595	16249.58	16041.77	207.81	0.00	70.0	53.0	17.0	-	7.7	2.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.12.19	24:00	2078.066	97912.070	96607.670	553100000.00	7637.96
01.12.19	00:00	1800.471	81662.490	80565.900	553100000.00	6893.96
Итого		277.595	16249.580	16041.770	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____