

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,
д. 4 (Спасская д.4) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
 Телефон

Номер теплосчетчика 78104

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.02.2019 по 28.02.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.02.19	30.222	1089.77	1085.15	4.63	0.00	81.8	54.1	27.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
02.02.19	30.839	1083.55	1079.30	4.25	0.00	81.7	53.4	28.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.02.19	31.144	1084.84	1081.01	3.83	0.00	81.8	53.1	28.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.02.19	30.073	1092.25	1088.66	3.59	0.00	81.8	54.3	27.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.02.19	30.130	1090.54	1086.88	3.66	0.00	81.9	54.3	27.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.02.19	29.863	1089.42	1085.59	3.84	0.00	81.9	54.5	27.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.02.19	29.916	1085.82	1081.94	3.88	0.00	81.9	54.4	27.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.02.19	29.745	1086.47	1083.55	2.91	0.00	82.0	54.7	27.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.02.19	30.199	1084.03	1083.10	0.93	0.00	82.0	54.2	27.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.02.19	30.633	1078.68	1077.95	0.74	0.00	81.9	53.6	28.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
11.02.19	30.048	1080.92	1080.11	0.82	0.00	81.9	54.2	27.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.02.19	29.913	1092.91	1091.68	1.22	0.00	81.9	54.6	27.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.02.19	29.667	1091.30	1089.77	1.54	0.00	81.9	54.8	27.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.02.19	29.842	1078.39	1077.05	1.33	0.00	82.0	54.4	27.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.02.19	29.625	1086.57	1085.26	1.31	0.00	82.1	54.9	27.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.02.19	29.967	1090.30	1089.07	1.23	0.00	82.1	54.6	27.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.02.19	30.180	1090.20	1088.91	1.29	0.00	82.1	54.5	27.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.02.19	29.721	1088.09	1086.82	1.27	0.00	82.0	54.8	27.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.02.19	29.395	1087.29	1085.70	1.59	0.00	82.0	55.0	27.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
20.02.19	29.795	1097.45	1095.69	1.76	0.00	82.0	54.9	27.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.02.19	29.584	1093.58	1091.90	1.68	0.00	82.0	55.0	27.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.02.19	30.063	1076.58	1075.03	1.55	0.00	82.0	54.2	27.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.02.19	31.028	1077.66	1075.95	1.71	0.00	82.0	53.3	28.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.02.19	30.148	1023.88	1021.59	2.29	0.00	81.6	52.2	29.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.02.19	30.335	1104.89	1102.52	2.37	0.00	82.0	54.6	27.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.02.19	28.798	1044.37	1041.76	2.61	0.00	81.9	54.4	27.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.02.19	30.092	1099.08	1095.97	3.11	0.00	81.9	54.6	27.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.02.19	29.725	1102.80	1099.81	2.99	0.00	82.0	55.1	26.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	840.688	30371.64	30307.71	63.92	0.00	81.9	54.3	27.6	-	9.0	5.0	0.00	672.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
28.02.19 24:00	1782.642	66160.133	66076.758	0.00	1414.67
01.02.19 00:00	941.954	35788.496	35769.043	0.00	742.67
Итого	840.688	30371.637	30307.715	0.00	672.00

Отчетный период 672.00 час. Период норм. работы 672.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____