

Организация КДЭЗ
Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,
д. 4 (Спасская д.4) - Тепло+ГВС
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
Телефон

Номер теплосчетчика 78104

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.06.2019 по 30.06.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.06.19	5.535	353.20	350.10	3.10	0.00	70.9	55.3	15.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	D
02.06.19	5.660	352.80	350.20	2.60	0.00	71.0	55.0	16.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.06.19	5.533	352.60	350.00	2.60	0.00	71.0	55.4	15.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.06.19	5.458	351.80	349.10	2.70	0.00	71.0	55.5	15.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.06.19	5.490	350.20	347.60	2.60	0.00	70.8	55.2	15.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.06.19	5.299	301.00	298.50	2.50	0.00	70.7	53.2	17.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.06.19	4.991	275.10	272.60	2.50	0.00	70.6	52.5	18.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.06.19	4.951	275.50	273.20	2.30	0.00	70.5	52.6	17.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.06.19	5.119	275.90	273.40	2.50	0.00	70.5	52.0	18.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.06.19	3.424	180.30	178.70	1.60	0.00	70.5	51.6	18.9	-	9.0	5.0	0.15	23.85	
11.06.19	4.799	274.80	272.30	2.50	0.00	70.5	53.1	17.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
12.06.19	4.945	274.70	272.40	2.30	0.00	70.6	52.7	17.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.06.19	4.858	274.60	272.30	2.30	0.00	70.8	53.2	17.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.06.19	4.837	274.20	272.00	2.20	0.00	70.8	53.2	17.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.06.19	4.957	271.40	269.20	2.20	0.00	70.5	52.3	18.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.06.19	5.146	267.40	265.20	2.20	0.00	70.8	51.7	19.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.06.19	5.137	267.30	265.10	2.20	0.00	70.6	51.4	19.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.06.19	4.980	267.10	265.00	2.10	0.00	70.6	52.0	18.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.06.19	5.109	266.80	264.70	2.10	0.00	70.6	51.5	19.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
20.06.19	4.945	266.50	264.40	2.10	0.00	70.5	52.0	18.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.06.19	4.828	266.00	263.90	2.10	0.00	70.5	52.4	18.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.06.19	4.811	265.70	263.60	2.10	0.00	70.4	52.4	18.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.06.19	4.913	265.20	263.30	1.90	0.00	70.6	52.1	18.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.06.19	4.806	264.70	263.00	1.70	0.00	70.6	52.5	18.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.06.19	4.765	264.30	262.50	1.80	0.00	70.7	52.7	18.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.06.19	4.793	264.00	262.20	1.80	0.00	70.8	52.7	18.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.06.19	4.873	263.60	261.60	2.00	0.00	70.9	52.5	18.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.06.19	4.914	263.50	261.40	2.10	0.00	70.9	52.3	18.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.06.19	5.305	263.40	261.30	2.10	0.00	71.0	51.0	20.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.06.19	5.553	263.30	261.20	2.10	0.00	71.0	50.0	21.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	150.734	8416.90	8350.00	66.90	0.00	70.7	52.7	18.0	-	9.0	5.0	0.15	719.85	0.15

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.06.19	24:00	3387.112	139762.900	139291.400	0.00	4341.64
01.06.19	00:00	3236.378	131346.000	130941.400	0.00	3621.79
Итого		150.734	8416.900	8350.000	0.00	719.85

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 719.85 час.
Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.150 час. Период G < min (g) 0.000 час.
Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____