

Организация КДЭЗ  
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул,  
д. 3 (Егорова д.3) - Тепло+ГВС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора                       
 Телефон                                     

Номер теплосчетчика 34599

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду=          мм  
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду=          мм  
 Гп :              л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.06.2019 по 30.06.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.06.19	2.202	125.36	129.20	-3.84	0.00	71.1	53.5	17.5	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
02.06.19	2.223	125.82	129.78	-3.96	0.00	71.1	53.5	17.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
03.06.19	2.299	125.94	129.94	-4.00	0.00	71.1	52.9	18.2	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
04.06.19	2.098	125.12	128.96	-3.84	0.00	71.2	54.4	16.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
05.06.19	2.079	125.53	129.41	-3.88	0.00	71.0	54.5	16.5	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
06.06.19	2.091	115.52	118.96	-3.44	0.00	70.9	52.9	18.1	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
07.06.19	2.023	105.13	108.18	-3.05	0.00	70.8	51.6	19.2	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
08.06.19	1.988	108.02	111.18	-3.16	0.00	70.7	52.4	18.4	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
09.06.19	1.932	108.20	111.41	-3.21	0.00	70.7	52.9	17.8	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
10.06.19	2.024	108.08	111.33	-3.25	0.00	70.6	51.9	18.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
11.06.19	1.913	106.00	109.44	-3.44	0.00	70.7	52.7	18.0	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
12.06.19	1.905	106.68	109.95	-3.27	0.00	70.7	52.9	17.8	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
13.06.19	1.865	94.01	97.09	-3.08	0.00	71.0	51.1	19.8	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
14.06.19	1.835	75.04	77.69	-2.65	0.00	70.8	46.4	24.4	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
15.06.19	1.776	74.88	77.52	-2.64	0.00	70.6	46.9	23.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
16.06.19	1.902	74.18	76.78	-2.60	0.00	70.9	45.3	25.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
17.06.19	1.872	74.30	76.75	-2.45	0.00	70.6	45.5	25.2	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
18.06.19	1.858	74.42	76.65	-2.23	0.00	70.6	45.7	25.0	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
19.06.19	1.836	74.55	76.59	-2.04	0.00	70.6	46.0	24.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
20.06.19	1.888	74.59	76.58	-1.99	0.00	70.6	45.3	25.3	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
21.06.19	1.777	74.87	76.85	-1.98	0.00	70.5	46.8	23.7	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
22.06.19	1.751	76.00	78.09	-2.09	0.00	70.5	47.5	23.0	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
23.06.19	1.753	75.96	78.02	-2.06	0.00	70.6	47.5	23.1	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
24.06.19	1.794	76.06	78.12	-2.06	0.00	70.7	47.1	23.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
25.06.19	1.754	75.79	78.13	-2.34	0.00	70.7	47.6	23.1	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
26.06.19	1.729	75.76	78.07	-2.31	0.00	70.8	48.0	22.8	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
27.06.19	1.792	75.76	78.07	-2.31	0.00	70.9	47.3	23.6	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
28.06.19	1.844	75.71	78.04	-2.33	0.00	71.0	46.6	24.3	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
29.06.19	1.914	75.61	78.01	-2.40	0.00	71.1	45.8	25.3	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
30.06.19	2.047	75.43	77.97	-2.54	0.00	71.1	43.9	27.1	-	7.1	5.0	0.00	24.00	
Итого	57.764	2758.32	2842.76	-84.44	0.00	70.8	49.2	21.6	-	7.1	5.0	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.06.19	24:00	1368.520	55362.650	56746.270	19.96	4343.34
01.06.19	00:00	1310.756	52604.330	53903.510	19.96	3623.34
Итого		57.764	2758.320	2842.760	0.00	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_