

Организация КДЭЗ
Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул,
д. 5 (Егорова д.5) - Тепло+ГВС
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
Телефон

Номер теплосчетчика 76787

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.06.2019 по 30.06.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.06.19	3.041	142.38	141.49	0.89	0.00	70.1	48.8	21.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
02.06.19	2.978	142.29	141.48	0.81	0.00	70.2	49.3	20.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
03.06.19	3.019	141.47	140.69	0.78	0.00	70.1	48.9	21.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
04.06.19	3.006	142.00	141.21	0.79	0.00	70.2	49.1	21.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
05.06.19	2.995	143.19	142.41	0.78	0.00	70.1	49.3	20.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
06.06.19	2.823	124.45	123.75	0.70	0.00	69.9	47.3	22.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
07.06.19	2.785	101.37	100.82	0.55	0.00	69.4	42.1	27.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
08.06.19	2.609	101.18	100.66	0.52	0.00	69.4	43.7	25.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
09.06.19	2.509	101.15	100.62	0.53	0.00	69.4	44.7	24.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
10.06.19	2.579	100.95	100.49	0.46	0.00	69.3	43.9	25.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
11.06.19	2.507	99.43	98.57	0.86	0.00	69.3	44.2	25.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
12.06.19	2.418	99.78	98.96	0.82	0.00	69.4	45.2	24.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
13.06.19	2.433	97.24	96.51	0.73	0.00	69.6	44.7	24.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
14.06.19	2.441	93.61	92.97	0.64	0.00	69.3	43.3	26.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
15.06.19	2.372	93.52	92.98	0.54	0.00	67.7	42.4	25.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
16.06.19	2.432	92.93	92.40	0.53	0.00	68.1	42.0	26.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
17.06.19	2.547	92.95	92.41	0.54	0.00	67.9	40.6	27.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
18.06.19	2.526	92.96	92.42	0.54	0.00	68.0	40.9	27.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
19.06.19	2.526	92.95	92.41	0.54	0.00	68.1	41.0	27.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
20.06.19	2.536	92.96	92.40	0.56	0.00	68.2	41.0	27.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
21.06.19	2.462	92.91	92.40	0.51	0.00	68.3	41.9	26.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
22.06.19	2.429	92.92	92.37	0.55	0.00	68.5	42.4	26.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
23.06.19	2.397	92.90	92.35	0.55	0.00	68.8	43.1	25.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
24.06.19	2.433	92.89	92.32	0.57	0.00	69.1	42.9	26.1	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
25.06.19	2.453	92.89	92.28	0.61	0.00	69.2	42.9	26.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
26.06.19	2.456	92.78	92.24	0.54	0.00	69.4	43.0	26.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
27.06.19	2.485	92.57	92.19	0.38	0.00	69.6	42.8	26.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
28.06.19	2.258	92.85	92.47	0.38	0.00	64.7	40.4	24.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
29.06.19	2.381	92.87	92.50	0.37	0.00	65.2	39.7	25.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
30.06.19	2.445	92.97	92.49	0.48	0.00	66.2	40.0	26.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
Итого	77.281	3117.31	3099.26	18.05	0.00	68.8	43.7	25.0	-	8.0	2.7	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.06.19	24:00	1563.819	56357.050	56255.300	24.03	4342.61
01.06.19	00:00	1486.538	53239.740	53156.040	24.03	3622.61
Итого		77.281	3117.310	3099.260	0.00	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.

Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____