

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Подмосковный б-р, д. 11 (Подмосковный б-р д.11) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
 Телефон

Номер теплосчетчика 84612

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.03.2019 по 31.03.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.03.19	27.218	1198.80	1215.08	-16.27	0.00	81.8	59.2	22.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
02.03.19	32.159	1401.48	1422.61	-21.13	0.00	82.0	59.1	22.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
03.03.19	32.806	1410.24	1430.03	-19.79	0.00	82.0	58.9	23.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
04.03.19	31.553	1376.77	1391.50	-14.73	0.00	82.0	59.2	22.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
05.03.19	27.037	1192.75	1202.84	-10.09	0.00	82.0	59.4	22.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
06.03.19	28.362	1241.02	1250.07	-9.05	0.00	82.2	59.4	22.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
07.03.19	32.495	1412.79	1422.84	-10.05	0.00	82.3	59.4	22.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
08.03.19	29.493	1289.05	1296.21	-7.16	0.03	82.0	59.2	22.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
09.03.19	25.407	1153.59	1158.59	-5.01	0.00	81.9	60.0	21.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
10.03.19	26.488	1155.87	1160.54	-4.67	0.00	81.9	59.1	22.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
11.03.19	26.236	1142.44	1146.42	-3.98	0.00	81.9	59.0	22.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
12.03.19	28.305	1221.43	1225.80	-4.38	0.00	81.9	58.8	23.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
13.03.19	30.588	1297.36	1301.98	-4.63	0.00	81.9	58.4	23.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
14.03.19	30.679	1290.84	1295.17	-4.34	0.00	81.7	58.0	23.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
15.03.19	27.716	1214.05	1220.56	-6.51	0.00	79.7	57.0	22.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
16.03.19	28.724	1232.53	1237.67	-5.14	0.26	79.7	56.5	23.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
17.03.19	28.178	1102.32	1106.08	-3.76	0.00	79.7	54.2	25.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
18.03.19	25.038	829.25	831.41	-2.16	0.00	79.6	49.5	30.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
19.03.19	23.033	708.38	710.05	-1.66	0.00	79.4	47.0	32.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
20.03.19	22.395	708.72	710.63	-1.91	0.07	77.5	46.0	31.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
21.03.19	21.529	708.55	710.65	-2.10	0.00	74.9	44.6	30.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
22.03.19	21.114	707.91	710.08	-2.17	0.00	73.8	44.1	29.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
23.03.19	21.452	707.80	710.47	-2.66	0.00	73.1	42.8	30.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
24.03.19	21.961	707.34	709.42	-2.08	0.08	73.1	42.2	31.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
25.03.19	21.494	703.05	705.47	-2.42	0.00	72.8	42.3	30.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
26.03.19	21.171	708.45	711.53	-3.08	0.00	73.2	43.4	29.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
27.03.19	21.271	701.45	706.41	-4.95	0.00	73.2	43.0	30.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
28.03.19	21.042	700.01	705.71	-5.70	0.00	73.2	43.2	30.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
29.03.19	21.081	700.62	706.43	-5.81	0.00	73.2	43.2	30.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
30.03.19	21.230	701.97	707.95	-5.98	0.00	73.2	43.0	30.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
31.03.19	17.943	693.69	699.75	-6.06	0.00	73.0	47.2	25.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
Итого	795.198	31320.51	31519.95	-199.44	0.44	78.4	52.1	26.2	-	7.8	2.7	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.03.19	24:00	2581.283	112557.992	114174.109	13.48	2146.12
01.03.19	00:00	1786.086	81237.484	82654.164	13.04	1402.12
Итого		795.198	31320.508	31519.945	0.44	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____