

Организация КДЭЗ  
Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,  
д. 6 (Спасская д.6) - Тепло+ГВС  
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора                       
Телефон                                     

Номер теплосчетчика 90109

Гпод.: 0,04 - 40 м3/ч Ду=          мм  
Гобр.: 0,04 - 40 м3/ч Ду=          мм  
Гп :              л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.03.2019 по 31.03.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.03.19	9.703	317.01	321.11	-4.10	0.00	82.1	51.6	30.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
02.03.19	9.725	292.17	295.37	-3.20	0.00	82.1	48.9	33.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
03.03.19	10.092	296.90	299.99	-3.09	0.00	82.1	48.2	33.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
04.03.19	9.768	294.00	297.16	-3.15	0.00	82.3	49.2	33.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
05.03.19	9.544	295.76	299.30	-3.54	0.00	82.3	50.1	32.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
06.03.19	9.584	295.81	299.53	-3.72	0.00	82.4	50.1	32.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
07.03.19	9.635	294.80	298.71	-3.91	0.00	82.4	49.8	32.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
08.03.19	9.796	299.60	303.67	-4.07	0.00	82.2	49.6	32.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
09.03.19	9.069	270.86	274.53	-3.67	0.00	82.2	48.8	33.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
10.03.19	8.868	248.06	251.27	-3.21	0.00	82.1	46.4	35.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
11.03.19	8.647	246.46	249.20	-2.74	0.00	82.1	47.1	35.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
12.03.19	8.645	245.37	247.97	-2.61	0.00	82.1	46.9	35.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
13.03.19	8.696	243.90	246.41	-2.52	0.00	82.1	46.5	35.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
14.03.19	8.658	241.96	244.50	-2.55	0.00	81.7	46.0	35.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
15.03.19	8.189	245.01	247.79	-2.78	0.00	80.0	46.7	33.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
16.03.19	8.564	249.62	252.41	-2.79	0.00	80.0	45.7	34.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
17.03.19	8.686	251.36	254.21	-2.85	0.00	80.0	45.5	34.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
18.03.19	8.412	248.64	251.52	-2.88	0.00	80.0	46.3	33.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
19.03.19	8.202	247.00	249.80	-2.80	0.00	79.8	46.7	33.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
20.03.19	7.988	252.90	255.82	-2.91	0.00	77.9	46.4	31.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
21.03.19	7.758	262.34	265.46	-3.13	0.00	75.5	46.0	29.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
22.03.19	7.345	263.44	266.59	-3.15	0.00	74.4	46.6	27.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
23.03.19	7.458	268.53	272.18	-3.65	0.00	73.8	46.1	27.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
24.03.19	7.676	270.05	273.66	-3.61	0.00	73.9	45.5	28.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
25.03.19	7.450	268.15	271.75	-3.60	0.00	73.8	46.1	27.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
26.03.19	7.328	264.97	269.10	-4.13	0.00	73.9	46.4	27.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
27.03.19	7.350	263.62	267.87	-4.25	0.00	74.0	46.2	27.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
28.03.19	7.406	264.67	268.94	-4.27	0.00	74.0	46.1	27.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
29.03.19	7.337	264.57	268.73	-4.15	0.00	74.0	46.3	27.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
30.03.19	7.435	267.38	271.48	-4.10	0.00	73.9	46.2	27.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
31.03.19	7.396	268.20	272.30	-4.10	0.00	73.8	46.3	27.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
Итого	262.408	8303.12	8408.34	-105.21	0.00	78.8	47.2	31.6	-	7.8	2.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.03.19	24:00	874.366	29073.717	29440.412	0.00	2158.56
01.03.19	00:00	611.957	20770.594	21032.074	0.00	1414.56
Итого		262.408	8303.123	8408.338	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_