

Организация КДЭЗ  
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул,  
д. 5 (Егорова д.5) - Тепло+ГВС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора                       
 Телефон                                     

Номер теплосчетчика 76787

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду=          мм  
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду=          мм  
 Гп :              л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.03.2019 по 31.03.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.03.19	11.397	304.97	305.02	-0.05	0.00	81.4	44.1	37.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
02.03.19	13.766	484.27	484.22	0.05	0.23	81.7	53.4	28.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
03.03.19	14.291	542.26	542.30	-0.04	0.00	81.8	55.6	26.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
04.03.19	14.149	512.42	512.14	0.28	0.39	81.9	54.3	27.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
05.03.19	11.334	314.06	313.96	0.10	0.61	81.5	45.5	36.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
06.03.19	11.511	313.37	313.05	0.32	0.00	81.7	45.1	36.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
07.03.19	14.342	538.39	537.40	0.99	0.00	82.1	55.5	26.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
08.03.19	13.064	412.38	411.34	1.04	0.00	81.8	50.2	31.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
09.03.19	10.763	282.77	282.14	0.63	0.00	81.4	43.4	38.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
10.03.19	10.814	278.01	277.26	0.75	0.56	81.4	42.6	38.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
11.03.19	10.651	262.90	262.06	0.84	0.00	81.3	40.9	40.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
12.03.19	11.921	337.61	336.21	1.40	0.00	81.5	46.3	35.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
13.03.19	13.345	441.10	439.30	1.80	0.00	81.8	51.6	30.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
14.03.19	13.954	497.30	494.90	2.40	0.00	81.7	53.8	28.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
15.03.19	11.982	357.63	356.59	1.04	0.27	79.6	46.2	33.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
16.03.19	11.398	327.39	326.39	1.00	0.00	79.4	44.7	34.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
17.03.19	11.571	333.68	332.55	1.14	0.00	79.4	44.8	34.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
18.03.19	11.057	299.79	298.77	1.02	0.00	79.4	42.6	36.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
19.03.19	10.043	261.02	260.14	0.88	0.00	79.3	40.9	38.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
20.03.19	10.126	277.71	276.73	0.98	0.00	78.1	41.7	36.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
21.03.19	10.935	358.54	357.25	1.30	0.00	75.5	45.1	30.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
22.03.19	10.965	390.54	389.11	1.43	0.00	74.3	46.3	28.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
23.03.19	11.739	470.83	469.38	1.45	0.00	73.5	48.7	24.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
24.03.19	11.188	420.15	418.80	1.35	0.00	73.5	46.9	26.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
25.03.19	11.617	460.05	458.48	1.57	0.00	73.5	48.3	25.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
26.03.19	10.470	381.54	380.78	0.76	0.14	73.5	46.1	27.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
27.03.19	11.621	466.23	465.83	0.39	0.00	73.6	48.8	24.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
28.03.19	12.207	537.93	537.45	0.48	0.00	73.7	51.1	22.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
29.03.19	11.665	465.52	465.39	0.13	0.00	73.7	48.7	25.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
30.03.19	10.395	376.12	376.26	-0.14	0.00	73.5	46.0	27.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
31.03.19	9.143	302.10	302.14	-0.05	0.00	73.3	43.1	30.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
Итого	363.424	12008.58	11983.34	25.24	2.20	78.4	47.2	31.2	-	8.0	2.7	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.03.19	24:00	1148.085	39045.152	38973.566	23.30	2158.73
01.03.19	00:00	784.660	27036.570	26990.229	21.10	1414.73
Итого		363.425	12008.582	11983.338	2.20	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_