

Организация КДЭЗ Номер договора _____
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Подмосковский Телефон _____
б-р, д. 11 (Подмосковский б-р д.11) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 84612
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= _____ мм
 Гп : _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.11.2019 по 30.11.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор	Vi м3	t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.11.19	23.362	1226.70	1248.00	-21.30	0.00	71.2	52.2	19.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	D
02.11.19	23.538	1243.10	1267.90	-24.80	0.00	71.1	52.2	18.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
03.11.19	24.162	1264.10	1290.40	-26.30	0.19	71.0	52.0	19.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
04.11.19	24.362	1301.30	1328.10	-26.80	0.00	70.8	52.2	18.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
05.11.19	23.754	1325.60	1351.20	-25.60	0.00	70.8	52.9	17.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
06.11.19	23.208	1327.20	1353.20	-26.00	0.00	70.7	53.4	17.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
07.11.19	23.435	1296.30	1321.20	-24.90	0.00	70.9	52.9	18.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
08.11.19	23.492	1294.50	1320.30	-25.80	0.00	70.9	52.8	18.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
09.11.19	23.847	1280.90	1305.20	-24.30	0.00	71.0	52.5	18.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
10.11.19	24.133	1303.60	1327.50	-23.90	0.00	70.9	52.5	18.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
11.11.19	12.327	679.40	692.30	-12.90	0.32	70.6	52.5	18.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
12.11.19	3.729	201.80	205.20	-3.40	0.00	62.7	44.3	18.4	-	7.8	2.7	17.38	6.62	
13.11.19	24.179	1299.10	1323.40	-24.30	0.00	71.0	52.5	18.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
14.11.19	23.419	1266.90	1292.60	-25.70	0.00	71.0	52.6	18.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
15.11.19	23.471	1260.20	1283.50	-23.30	0.00	71.0	52.5	18.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
16.11.19	23.879	1253.20	1276.70	-23.50	0.00	71.1	52.1	19.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
17.11.19	23.860	1277.00	1301.60	-24.60	0.00	70.8	52.2	18.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
18.11.19	23.551	1268.40	1293.00	-24.60	0.00	70.8	52.3	18.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
19.11.19	23.723	1283.30	1307.30	-24.00	0.00	70.7	52.3	18.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
20.11.19	23.733	1280.50	1304.20	-23.70	0.00	70.8	52.4	18.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
21.11.19	25.161	1207.50	1231.10	-23.60	0.00	72.4	51.7	20.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
22.11.19	27.137	1235.40	1258.70	-23.30	0.18	74.9	53.0	21.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
23.11.19	28.546	1284.40	1308.60	-24.20	0.00	75.8	53.7	22.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
24.11.19	27.203	1270.20	1293.70	-23.50	0.15	73.0	51.7	21.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
25.11.19	26.517	1268.00	1291.10	-23.10	0.10	72.0	51.1	20.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
26.11.19	28.121	1298.10	1323.90	-25.80	0.00	75.7	54.1	21.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
27.11.19	26.776	1348.60	1375.00	-26.40	0.00	72.6	52.9	19.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
28.11.19	26.066	1361.00	1388.40	-27.40	0.00	71.5	52.5	19.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
29.11.19	26.122	1446.60	1477.80	-31.20	0.00	70.9	53.0	18.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
30.11.19	26.379	1480.60	1509.70	-29.10	0.00	70.9	53.2	17.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
Итого	711.192	37133.50	37850.80	-717.30	0.94	71.3	52.3	19.0	-	7.8	2.7	17.38	702.62	17.38

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.11.19	24:00	5288.155	250723.700	254281.100	43.62	6902.38
01.11.19	00:00	4576.963	213590.200	216430.300	42.68	6199.75
Итого		711.192	37133.500	37850.800	0.94	702.62

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 702.62 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 17.377 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____