

Организация КДЭЗ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, им Егорова ул, Телефон \_\_\_\_\_  
д. 5 (Егорова д.5) - Тепло+ГВС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 76787  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 01.11.2019 по 30.11.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.11.19	10.710	547.76	548.07	-0.31	0.00	71.5	52.0	19.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
02.11.19	10.718	554.16	554.93	-0.77	0.00	71.4	52.2	19.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
03.11.19	10.541	558.11	558.86	-0.75	0.00	71.3	52.5	18.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
04.11.19	10.938	572.23	572.72	-0.49	0.00	71.2	52.2	19.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
05.11.19	11.148	584.30	584.78	-0.48	1.61	71.1	52.1	19.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
06.11.19	10.213	587.66	588.33	-0.67	6.42	71.1	53.8	17.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
07.11.19	10.202	575.22	576.21	-0.99	6.11	71.1	53.4	17.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
08.11.19	10.322	572.65	573.64	-0.99	6.93	71.1	53.2	17.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
09.11.19	10.499	569.92	570.69	-0.77	0.00	71.2	52.9	18.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
10.11.19	10.331	573.42	573.91	-0.49	0.00	71.2	53.3	17.9	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
11.11.19	7.404	407.55	407.90	-0.35	1.68	71.0	52.9	18.1	-	8.0	2.7	1.17	22.83	D
12.11.19	0.000	0.00	0.00	0.00	1.63	30.9	33.7	-2.9	-	8.0	2.7	21.10	2.90	ED
13.11.19	11.050	573.92	572.18	1.74	1.36	69.6	50.4	19.2	-	8.0	2.7	0.55	23.45	D
14.11.19	10.793	576.65	575.77	0.88	0.00	71.3	52.7	18.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
15.11.19	10.497	575.33	574.73	0.60	0.00	71.3	53.2	18.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
16.11.19	10.675	568.09	567.35	0.74	0.10	71.4	52.7	18.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
17.11.19	10.701	570.03	569.40	0.63	0.00	71.1	52.5	18.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
18.11.19	10.764	568.56	567.79	0.77	0.00	71.1	52.3	18.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
19.11.19	10.635	574.85	574.19	0.66	0.00	71.1	52.7	18.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
20.11.19	10.787	577.16	576.52	0.64	0.00	71.1	52.5	18.6	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
21.11.19	11.060	542.82	542.21	0.61	0.00	72.2	51.9	20.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
22.11.19	12.036	537.52	536.77	0.75	0.00	75.4	53.1	22.3	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
23.11.19	12.821	569.48	568.77	0.71	0.00	75.8	53.4	22.4	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
24.11.19	12.284	563.28	562.50	0.78	0.10	73.9	52.1	21.7	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
25.11.19	12.115	562.04	561.38	0.66	0.00	72.3	50.8	21.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
26.11.19	12.641	567.97	567.26	0.71	0.12	75.5	53.4	22.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
27.11.19	12.172	599.24	598.72	0.52	0.09	73.3	53.0	20.2	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
28.11.19	11.858	596.82	596.66	0.16	0.16	72.0	52.2	19.8	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
29.11.19	11.682	612.54	612.48	0.06	0.00	71.2	52.2	19.0	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
30.11.19	11.634	625.30	625.06	0.24	0.00	71.2	52.7	18.5	-	8.0	2.7	0.00	24.00	
Итого	319.231	16464.58	16459.78	4.80	26.31	70.5	51.9	18.6	-	8.0	2.7	22.82	697.18	22.82

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.11.19	24:00	2291.990	94537.570	94359.760	134.84	6673.72
01.11.19	00:00	1972.759	78072.990	77899.980	108.53	5976.54
Итого		319.231	16464.580	16459.780	26.31	697.18

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 697.18 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 22.823 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_