

Организация КДЭЗ Номер договора \_\_\_\_\_  
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Игната Титова Телефон \_\_\_\_\_  
ул, д. 7 (Игната Титова д.7) - Тепло+ГВС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 78471  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Гпод.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,16 - 160 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.11.2019 по 30.11.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн		М1-M2 разбор	Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2			t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.11.19	16.855	960.30	963.70	-3.40	0.00	71.4	53.9	17.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	D D
02.11.19	17.177	979.50	981.80	-2.30	0.00	71.3	53.8	17.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
03.11.19	17.837	1016.40	1015.50	0.90	0.00	71.2	53.8	17.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
04.11.19	18.179	1047.30	1045.10	2.20	0.00	71.0	53.8	17.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
05.11.19	17.557	1072.00	1068.30	3.70	0.00	71.0	54.7	16.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
06.11.19	17.296	1073.60	1071.70	1.90	0.00	70.9	54.9	16.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
07.11.19	17.286	1049.00	1047.00	2.00	0.00	71.1	54.7	16.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
08.11.19	17.450	1048.40	1046.50	1.90	0.00	71.1	54.6	16.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
09.11.19	17.838	1038.30	1036.70	1.60	0.00	71.2	54.1	17.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
10.11.19	17.834	1053.90	1051.80	2.10	0.00	71.1	54.3	16.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
11.11.19	9.588	568.20	566.70	1.50	0.00	70.8	54.0	16.8	-	7.8	2.7	1.33	22.67	
12.11.19	2.484	149.10	148.50	0.60	0.00	61.8	45.2	16.6	-	7.8	2.7	6.52	17.48	
13.11.19	18.692	1049.50	1046.50	3.00	0.00	71.2	53.5	17.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
14.11.19	17.842	1025.60	1021.90	3.70	0.00	71.2	53.9	17.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
15.11.19	17.823	1020.30	1015.90	4.40	0.00	71.3	53.9	17.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
16.11.19	18.082	1014.70	1011.00	3.70	0.00	71.3	53.5	17.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
17.11.19	18.199	1033.60	1029.20	4.40	0.00	71.0	53.5	17.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
18.11.19	17.618	1027.60	1023.20	4.40	0.00	71.0	54.0	17.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
19.11.19	17.774	1039.90	1036.60	3.30	0.00	70.9	53.9	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
20.11.19	17.954	1038.00	1034.60	3.40	0.00	71.0	53.8	17.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
21.11.19	19.283	986.30	984.60	1.70	0.00	72.6	53.1	19.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
22.11.19	21.042	1021.20	1018.20	3.00	0.00	75.2	54.7	20.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
23.11.19	22.046	1068.20	1064.60	3.60	0.00	76.0	55.4	20.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
24.11.19	21.054	1050.60	1046.80	3.80	0.00	73.3	53.4	19.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
25.11.19	20.369	1045.70	1041.90	3.80	0.00	72.1	52.8	19.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
26.11.19	21.761	1081.90	1078.20	3.70	0.00	75.9	55.9	20.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
27.11.19	20.766	1121.70	1117.80	3.90	0.00	72.9	54.5	18.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
28.11.19	20.038	1110.40	1105.50	4.90	0.00	71.7	53.8	18.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
29.11.19	20.136	1161.20	1157.00	4.20	0.00	71.1	53.9	17.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
30.11.19	20.391	1191.80	1190.20	1.60	0.00	71.1	54.1	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
Итого	538.251	30144.20	30067.00	77.20	0.00	71.5	53.8	17.7	-	7.8	2.7	7.86	712.15	7.86

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.11.19	24:00	3576.327	232086.300	234724.500	25.13	6638.98
01.11.19	00:00	3038.076	201942.100	204657.500	25.13	5926.84
Итого		538.251	30144.200	30067.000	0.00	712.15

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 712.15 час.  
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 7.856 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_