

Организация КДЭЗ  
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,  
д. 6 (Спасская д.6) - Тепло+ГВС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора                       
 Телефон                                     

Номер теплосчетчика 90109

Гпод.: 0,04 - 40 м3/ч Ду=          мм  
 Гобр.: 0,04 - 40 м3/ч Ду=          мм  
 Гп :          л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.10.2019 по 31.10.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.10.19	6.646	309.84	311.44	-1.60	0.00	71.2	49.9	21.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
02.10.19	6.753	309.32	310.98	-1.66	0.00	71.3	49.6	21.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
03.10.19	6.652	309.81	311.64	-1.83	0.00	71.2	49.8	21.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
04.10.19	6.630	308.17	310.03	-1.86	0.00	71.3	49.9	21.4	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
05.10.19	6.937	306.64	308.65	-2.01	0.00	71.4	48.8	22.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
06.10.19	7.061	299.88	301.73	-1.85	0.00	71.5	48.1	23.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
07.10.19	7.065	299.05	300.84	-1.79	0.00	71.6	48.0	23.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
08.10.19	7.111	300.65	302.55	-1.90	0.00	71.5	47.9	23.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
09.10.19	7.285	307.14	308.97	-1.83	0.00	71.5	47.9	23.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
10.10.19	7.275	321.34	323.33	-1.99	0.00	71.4	48.9	22.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
11.10.19	7.186	320.50	322.49	-1.99	0.00	71.4	49.0	22.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
12.10.19	7.302	320.16	322.22	-2.06	0.00	71.4	48.6	22.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
13.10.19	7.375	319.88	321.95	-2.07	0.00	71.3	48.4	23.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
14.10.19	7.115	320.37	322.57	-2.20	0.00	71.3	49.2	22.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
15.10.19	7.039	319.92	322.12	-2.20	0.00	71.3	49.4	21.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
16.10.19	7.103	319.65	321.90	-2.25	0.00	71.4	49.3	22.1	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
17.10.19	6.945	320.99	323.56	-2.57	0.00	71.3	49.7	21.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
18.10.19	6.944	321.76	324.33	-2.57	0.00	71.2	49.7	21.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
19.10.19	7.019	321.43	323.83	-2.40	0.00	71.2	49.5	21.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
20.10.19	6.967	321.08	323.44	-2.36	0.00	71.2	49.6	21.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
21.10.19	5.861	302.45	304.64	-2.19	0.00	71.2	51.9	19.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
22.10.19	5.177	285.43	287.71	-2.28	0.00	71.3	53.3	18.0	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
23.10.19	4.897	263.47	265.57	-2.10	0.00	71.3	52.8	18.5	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
24.10.19	4.744	239.67	241.34	-1.67	0.00	71.2	51.5	19.7	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
25.10.19	4.717	239.81	241.31	-1.50	0.00	71.2	51.6	19.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
26.10.19	5.659	265.67	267.28	-1.61	0.00	71.3	50.1	21.2	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
27.10.19	6.744	297.79	299.75	-1.96	0.00	71.2	48.6	22.6	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
28.10.19	6.593	294.79	296.88	-2.09	0.00	71.3	49.0	22.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
29.10.19	6.497	290.42	292.80	-2.38	0.00	71.3	49.0	22.3	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
30.10.19	6.684	279.31	281.74	-2.43	0.00	71.4	47.6	23.8	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
31.10.19	8.222	343.36	346.98	-3.62	0.00	71.6	47.8	23.9	-	7.8	2.6	0.00	24.00	
Итого	206.205	9379.75	9444.57	-64.82	0.00	71.3	49.5	21.8	-	7.8	2.6	0.00	744.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.10.19	24:00	1458.170	56833.270	57449.220	0.31	6213.67
01.10.19	00:00	1251.965	47453.520	48004.650	0.31	5469.67
Итого		206.205	9379.750	9444.570	0.00	744.00

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 744.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_