

Организация КДЭЗ
Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Павшинский б-р, д. 7 (Павшинский б-р д.7) - ГВС, ХВС
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
Телефон

Номер теплосчетчика 80700

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.09.2019 по 30.09.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.09.19	3.090	192.31	190.57	1.74	0.00	65.7	49.7	16.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
02.09.19	3.017	166.19	164.56	1.63	0.00	70.8	52.7	18.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
03.09.19	3.005	165.68	164.01	1.67	0.00	70.7	52.7	18.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
04.09.19	2.965	165.63	164.02	1.61	0.00	70.7	52.9	17.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
05.09.19	2.905	165.51	163.84	1.67	0.00	70.8	53.4	17.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
06.09.19	3.007	165.31	163.62	1.69	0.00	70.8	52.7	18.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
07.09.19	3.017	164.48	162.80	1.68	0.00	70.8	52.5	18.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
08.09.19	3.197	164.31	162.64	1.67	0.00	70.8	51.4	19.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
09.09.19	2.910	165.12	163.51	1.61	0.00	70.8	53.3	17.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
10.09.19	2.989	165.17	163.60	1.57	0.00	70.8	52.8	18.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
11.09.19	2.926	165.31	163.81	1.50	0.00	70.7	53.1	17.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
12.09.19	2.888	166.70	165.19	1.51	0.00	70.8	53.5	17.2	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
13.09.19	2.919	165.12	163.49	1.63	0.00	70.8	53.2	17.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
14.09.19	3.033	164.87	163.25	1.62	0.00	70.9	52.6	18.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
15.09.19	3.374	164.24	162.71	1.53	0.00	71.0	50.6	20.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
16.09.19	3.102	164.95	163.35	1.60	0.00	71.0	52.3	18.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
17.09.19	3.151	164.63	163.13	1.50	0.00	71.0	52.0	19.0	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
18.09.19	3.280	164.44	162.97	1.47	0.00	71.1	51.2	19.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
19.09.19	3.360	164.62	163.13	1.49	0.00	71.1	50.7	20.3	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
20.09.19	4.540	201.79	199.86	1.93	0.00	71.2	48.7	22.4	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
21.09.19	7.076	310.30	307.27	3.03	0.00	71.3	48.6	22.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
22.09.19	6.937	352.95	349.68	3.27	0.00	71.4	51.8	19.6	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
23.09.19	7.784	375.25	371.44	3.81	0.00	71.4	50.8	20.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
24.09.19	7.698	363.96	360.28	3.68	0.00	71.4	50.4	21.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
25.09.19	7.491	359.97	356.48	3.49	0.00	71.4	50.7	20.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
26.09.19	7.507	361.48	358.01	3.47	0.00	71.3	50.6	20.7	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
27.09.19	7.898	358.90	355.48	3.42	0.00	71.3	49.4	21.9	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
28.09.19	7.829	357.63	354.16	3.47	0.00	71.3	49.4	21.8	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
29.09.19	8.222	354.00	350.56	3.44	0.00	71.2	48.1	23.1	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
30.09.19	7.730	357.49	354.14	3.35	0.00	71.2	49.6	21.5	-	7.7	2.5	0.00	24.00	
Итого	138.847	6918.31	6851.56	66.75	0.00	70.8	51.4	19.5	-	7.7	2.5	0.00	720.00	0.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
30.09.19	24:00	1671.963	60810.380	60030.280	0.00	5540.27
01.09.19	00:00	1533.116	53892.070	53178.720	0.00	4820.27
Итого		138.847	6918.310	6851.560	0.00	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
Период t1-t2 < min (D) 0.000 час. Период G < min (g) 0.000 час.
Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____