

Организация КДЭЗ
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,
д. 4 (Спасская д.4) - Тепло+ГВС
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
 Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
 Телефон

Номер теплосчетчика 78104

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 01.09.2019 по 30.09.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.09.19	5.281	289.30	287.40	1.90	0.00	66.4	48.2	18.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	D
02.09.19	5.370	283.70	281.70	2.00	0.00	70.7	51.8	18.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
03.09.19	5.223	280.20	278.50	1.70	0.00	70.6	52.0	18.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
04.09.19	5.291	284.30	283.10	1.20	0.00	70.6	52.0	18.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
05.09.19	5.397	286.60	285.70	0.90	0.00	70.7	51.9	18.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
06.09.19	5.321	285.60	284.80	0.80	0.00	70.7	52.1	18.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
07.09.19	5.395	283.50	282.80	0.70	0.00	70.7	51.7	19.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
08.09.19	5.441	282.90	282.20	0.70	0.00	70.7	51.5	19.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
09.09.19	5.398	283.60	283.00	0.60	0.00	70.7	51.7	19.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
10.09.19	5.271	283.70	283.30	0.40	0.00	70.6	52.1	18.5	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
11.09.19	5.005	269.90	269.80	0.10	0.00	70.6	52.1	18.5	-	9.0	5.0	1.21	22.79	
12.09.19	5.132	285.30	285.10	0.20	0.00	70.6	52.7	17.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
13.09.19	5.067	277.90	277.50	0.40	0.00	70.6	52.5	18.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
14.09.19	5.391	277.40	277.20	0.20	0.00	70.7	51.3	19.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
15.09.19	5.734	276.10	276.30	-0.20	0.00	70.9	50.2	20.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
16.09.19	5.502	277.00	277.40	-0.40	0.00	70.9	51.1	19.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
17.09.19	5.644	275.50	276.40	-0.90	0.00	70.9	50.5	20.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
18.09.19	5.684	274.00	275.20	-1.20	0.00	70.9	50.2	20.7	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
19.09.19	5.761	272.90	274.50	-1.60	0.00	70.9	49.9	21.0	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
20.09.19	8.719	429.70	430.60	-0.90	0.00	71.1	50.9	20.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
21.09.19	18.020	935.60	931.30	4.30	0.00	71.3	52.1	19.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
22.09.19	17.556	820.00	815.60	4.40	0.00	71.3	50.0	21.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
23.09.19	17.175	808.70	804.10	4.60	0.00	71.4	50.2	21.2	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
24.09.19	18.189	810.60	805.80	4.80	0.00	71.4	49.0	22.4	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
25.09.19	19.461	839.10	834.60	4.50	0.00	71.4	48.2	23.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
26.09.19	19.449	840.80	836.50	4.30	0.00	71.3	48.2	23.1	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
27.09.19	19.102	832.90	829.30	3.60	0.00	71.3	48.4	22.9	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
28.09.19	19.410	830.10	826.70	3.40	0.00	71.2	47.9	23.3	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
29.09.19	19.624	822.20	818.50	3.70	0.00	71.2	47.4	23.8	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
30.09.19	18.741	826.00	822.70	3.30	0.00	71.2	48.5	22.6	-	9.0	5.0	0.00	24.00	
Итого	297.754	14125.10	14077.60	47.50	0.00	70.8	50.5	20.2	-	9.0	5.0	1.21	718.79	1.21

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Tr
30.09.19	24:00	3747.375	157160.200	156629.700	0.00	5351.64
01.09.19	00:00	3449.621	143035.100	142552.100	0.00	4632.85
Итого		297.754	14125.100	14077.600	0.00	718.79

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 718.79 час.
 Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
 Период t1-t2 < min (D) 1.210 час. Период G < min (g) 0.000 час.
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____