

Организация КДЭЗ
Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Спасская ул,
д. 8 (Спасская д.8) - Тепло+ГВС
Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30
Дата последующей поверки теплосчетчика _____

Номер договора
Телефон

Номер теплосчетчика 91389

Гпод.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0,06 - 60 м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 01.09.2019 по 30.09.2019

| Дата | Q Гкал | Масса, тонн | | | Объем, м3 Vi м3 | Температура, °C | | | | Давление | | Время, час | | Клас ошиб |
|----------|-----------|-------------|---------|-----------------|-----------------------|-----------------|------|-------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | M1 | M2 | M1-M2 разбор | | t1 | t2 | t1-t2 | txв | P1 атм | P2 атм | Нераб. Тн | Работы Тр | |
| 01.09.19 | 1.650 | 166.62 | 163.56 | 3.06 | 0.00 | 64.8 | 54.8 | 10.0 | - | 7.7 | 2.6 | 1.59 | 22.41 | D |
| 02.09.19 | 1.731 | 165.37 | 162.46 | 2.91 | 0.00 | 69.0 | 58.6 | 10.4 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 03.09.19 | 1.695 | 165.35 | 162.68 | 2.67 | 0.00 | 69.0 | 58.8 | 10.2 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 04.09.19 | 1.682 | 165.31 | 162.66 | 2.65 | 0.00 | 68.9 | 58.9 | 10.1 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 05.09.19 | 1.731 | 165.31 | 162.69 | 2.62 | 0.00 | 69.0 | 58.7 | 10.4 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 06.09.19 | 1.723 | 165.21 | 162.62 | 2.59 | 0.00 | 69.0 | 58.7 | 10.3 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 07.09.19 | 1.731 | 164.98 | 162.42 | 2.56 | 0.00 | 69.0 | 58.6 | 10.4 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 08.09.19 | 1.784 | 164.95 | 162.41 | 2.54 | 0.00 | 69.0 | 58.3 | 10.7 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 09.09.19 | 1.705 | 164.98 | 162.48 | 2.50 | 0.00 | 69.0 | 58.8 | 10.2 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 10.09.19 | 1.719 | 165.03 | 162.56 | 2.47 | 0.00 | 69.0 | 58.7 | 10.3 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 11.09.19 | 1.730 | 165.12 | 162.70 | 2.42 | 0.00 | 69.0 | 58.6 | 10.4 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 12.09.19 | 1.679 | 165.53 | 163.16 | 2.37 | 0.00 | 69.0 | 58.9 | 10.0 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 13.09.19 | 1.660 | 165.02 | 162.60 | 2.42 | 0.00 | 69.0 | 59.0 | 10.0 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 14.09.19 | 1.741 | 165.02 | 162.57 | 2.45 | 0.00 | 69.1 | 58.6 | 10.5 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 15.09.19 | 1.958 | 164.84 | 162.42 | 2.42 | 0.00 | 69.3 | 57.5 | 11.8 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 16.09.19 | 1.826 | 165.01 | 162.60 | 2.41 | 0.00 | 69.2 | 58.3 | 11.0 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 17.09.19 | 1.854 | 165.02 | 162.62 | 2.40 | 0.00 | 69.3 | 58.1 | 11.1 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 18.09.19 | 1.931 | 164.85 | 162.46 | 2.39 | 0.00 | 69.3 | 57.7 | 11.6 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 19.09.19 | 1.981 | 164.81 | 162.38 | 2.43 | 0.00 | 69.4 | 57.4 | 11.9 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 20.09.19 | 1.992 | 169.02 | 166.56 | 2.46 | 0.00 | 69.4 | 57.7 | 11.7 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 21.09.19 | 4.528 | 254.22 | 250.16 | 4.06 | 0.00 | 69.9 | 52.2 | 17.7 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 22.09.19 | 6.744 | 320.05 | 315.79 | 4.26 | 0.00 | 69.9 | 49.0 | 21.0 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 23.09.19 | 6.654 | 319.27 | 315.35 | 3.92 | 0.00 | 70.0 | 49.2 | 20.8 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 24.09.19 | 6.670 | 316.44 | 312.64 | 3.80 | 0.00 | 70.0 | 49.0 | 21.0 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 25.09.19 | 7.102 | 363.88 | 359.66 | 4.22 | 0.00 | 70.0 | 50.6 | 19.4 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 26.09.19 | 7.035 | 364.51 | 360.36 | 4.15 | 0.00 | 70.0 | 50.8 | 19.2 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 27.09.19 | 6.866 | 363.62 | 359.57 | 4.05 | 0.00 | 70.0 | 51.2 | 18.8 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 28.09.19 | 6.938 | 363.84 | 359.75 | 4.09 | 0.00 | 69.9 | 50.9 | 19.0 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 29.09.19 | 7.056 | 362.48 | 358.36 | 4.12 | 0.00 | 69.9 | 50.5 | 19.4 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| 30.09.19 | 6.758 | 363.73 | 359.60 | 4.13 | 0.00 | 69.9 | 51.4 | 18.5 | - | 7.7 | 2.6 | 0.00 | 24.00 | |
| Итого | 101.854 | 6699.39 | 6607.85 | 91.54 | 0.00 | 69.2 | 55.7 | 13.6 | - | 7.7 | 2.6 | 1.59 | 718.41 | 1.59 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата | Время | Q | M1 | M2 | Vi | Тр |
|----------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|---------|
| 30.09.19 | 24:00 | 1352.960 | 57031.410 | 56244.240 | 553100000.00 | 5460.32 |
| 01.09.19 | 00:00 | 1251.106 | 50332.020 | 49636.390 | 553100000.00 | 4741.91 |
| Итого | | 101.854 | 6699.390 | 6607.850 | 0.00 | 718.41 |

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 718.41 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.
Период t1-t2 < min (D) 1.594 час. Период G < min (g) 0.000 час.
Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____