

Организация КДЭЗ  
 Адрес Красногорский р-н, Красногорск г, Подмосковный б-р, д. 11 (Подмосковный б-р д.11) - Тепло+ГВС  
 Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30  
 Дата последующей поверки теплосчетчика \_\_\_\_\_

Номер договора \_\_\_\_\_  
 Телефон \_\_\_\_\_

Номер теплосчетчика 84612

Гпод.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гобр.: 0,1 - 100 м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
 Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
 с 01.01.2019 по 31.01.2019

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3 Vi м3	Температура, °C				Давление		Время, час		Клас ошиб
		M1	M2	M1-M2 разбор		t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
01.01.19	29.545	1647.60	1682.41	-34.81	0.24	76.5	58.6	17.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
02.01.19	28.749	1648.33	1682.74	-34.41	0.00	74.7	57.4	17.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
03.01.19	28.286	1647.10	1680.97	-33.87	0.00	73.8	56.8	17.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
04.01.19	29.362	1648.54	1682.54	-34.00	0.00	75.5	57.8	17.7	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
05.01.19	30.847	1646.72	1680.71	-33.99	0.58	77.4	58.8	18.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
06.01.19	33.281	1639.74	1674.06	-34.32	0.00	80.8	60.6	20.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
07.01.19	36.414	1615.14	1649.63	-34.49	0.00	85.6	63.1	22.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
08.01.19	36.675	1614.02	1646.66	-32.64	0.00	83.2	60.6	22.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
09.01.19	36.076	1617.41	1650.36	-32.95	0.00	84.1	61.9	22.2	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
10.01.19	34.759	1621.19	1652.95	-31.76	0.00	82.6	61.2	21.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
11.01.19	34.831	1627.25	1659.87	-32.62	0.00	82.8	61.5	21.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
12.01.19	35.633	1618.52	1652.34	-33.82	0.00	83.9	62.0	21.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
13.01.19	33.460	1623.43	1655.38	-31.96	0.00	79.5	59.0	20.5	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
14.01.19	29.871	1638.61	1669.55	-30.94	0.00	74.3	56.1	18.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
15.01.19	28.285	1626.32	1655.34	-29.02	0.63	73.1	55.8	17.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
16.01.19	32.217	1615.09	1644.65	-29.57	0.79	78.2	58.4	19.8	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
17.01.19	31.081	1635.54	1663.40	-27.86	0.90	77.0	58.1	18.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
18.01.19	27.576	1609.47	1632.76	-23.29	0.88	71.8	54.7	17.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
19.01.19	25.453	1311.13	1317.38	-6.25	0.85	75.4	56.1	19.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
20.01.19	7.407	332.70	334.66	-1.96	1.05	76.5	54.4	22.2	-	7.8	2.7	11.21	12.79	D
21.01.19	33.585	1649.40	1656.70	-7.30	0.26	79.1	58.8	20.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
22.01.19	34.661	1570.46	1579.52	-9.06	0.23	82.3	60.3	22.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
23.01.19	34.141	1409.30	1424.62	-15.32	0.11	82.4	58.2	24.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
24.01.19	33.625	1346.05	1365.66	-19.61	0.00	82.3	57.4	24.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
25.01.19	33.784	1345.26	1367.64	-22.38	0.26	82.3	57.3	25.0	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
26.01.19	33.752	1348.78	1373.37	-24.59	0.00	82.2	57.3	24.9	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
27.01.19	34.348	1364.46	1390.56	-26.10	0.00	82.1	57.0	25.1	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
28.01.19	33.437	1371.24	1398.34	-27.09	0.00	82.0	57.8	24.3	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
29.01.19	32.556	1383.90	1409.61	-25.71	0.00	81.8	58.4	23.4	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
30.01.19	19.532	796.15	808.69	-12.54	1.36	80.9	56.4	24.4	-	7.8	2.7	2.67	21.33	D
31.01.19	30.313	1276.81	1287.10	-10.29	1.29	81.5	57.9	23.6	-	7.8	2.7	0.00	24.00	
Итого	963.539	45845.65	46630.17	-784.52	9.43	79.5	58.4	21.2	-	7.8	2.7	13.88	730.12	13.88

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	Vi	Тр
31.01.19	24:00	963.539	45845.652	46630.172	9.43	730.12
01.01.19	00:00	0.000	0.000	0.000	0.00	0.00
Итого		963.539	45845.652	46630.172	9.43	730.12

Отчетный период 744.00 час. Период норм. работы 730.12 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц. отказа (E) 0.000 час.  
 Период t1-t2 < min (D) 13.881 час. Период G < min (g) 0.000 час.  
 Период G > max (G) 0.000 час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_