



**ТЕПЛОВОДО
СНАБЖЕНИЕ**

ООО «ТеплоВодоСнабжение»

☎ 8-496-562-71-36

✉ info@tvsmo.ru

📍 117342, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17, эт. 3, ком. 95, оф. 67

ОГРН 1197746716771 ИНН 7728493770 КПП 772801001

**Исполняющему обязанности
директора
ООО «Красногорье - ДЭЗ»
А.В. Каревой**

Исх. № 8/Н от 19.05.2021г
На вх. № _____ от _____

Уважаемая Анна Валерьевна!

ООО «ТеплоВодоСнабжение» доводит до Вашего сведения, что 19.05.2021г. в 11ч 20мин. в процессе эксплуатации котельной № 2 на тепловых сетях произошёл аварийный разрыв на магистральном трубопроводе Ду 250мм в тепловой камере ТК-3.8 на врезке к ИТП д.10 по ул. Спасская.

Сообщаем Вам, что **20.05.2021г с 9час.00мин** до окончания работ будет проводиться частичная замена участка трубопровода на тепловых сетях с отключением подачи теплоносителя. Подача теплоносителя на ГВС будет прекращена на время проведения работ к домам по ул. Спасская д.№ 10 и № 12.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Технический директор
ООО «ТеплоВодоСнабжения»

П.О. Шишляков