



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСНОГОРЬЕ-ДЭЗ»

Е-mail: kdez@ukdez.ru, тел/факс: (498) 725-01-80

143408 РОССИЯ, Московская обл.

ОГРН 1105024001543

г. Красногорск, ул. Подмосковный б-р, д.11, помещ. 361

ИНН/КПП 5024110442/502401001

№ 44 от 19.05.2020

В Администрацию городского округа Красногорск Московской области

Первому заместителю главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству
Комиссарову Р.В.

Копия: В АО «Водоканал»
г. Красногорск, ул. Ленина, д.64.

Уважаемый Роман Владимирович.

05 мая 2020 года по адресу МО г. Красногорск Павшинская пойма прошло выпадение ливневых осадков. Из-за обильности осадков первый приемный ливневый колодец по адресу ул. Им. Егорова, д.3, д.5 оказался переполненный, в следствии чего перестал принимать ливнестоки с кровли МКД по выше указанным адресам. Из-за повышенной нагрузки на ливневую канализацию домов 3 и 5 и невозможностью их отвода, произошло накопление ливнесточков в стояках выше указанных домов, что привело к локальному повреждению канализационного стока и локальному заливу общедомового имущества.

Просим Вас сообщить:

1. В каком техническом состоянии находятся первые приемные колодцы и ливнесток по следующим адресам: ул. Им. Егорова, д.5,3, ул. Спасская, д.4,6,8,10,12, ул. Подмосковный б-р., д.11, ул. Павшинский б-р., д.1,3,5,7, ул. Игната Титова, д.3,7. ;
2. Дату последней чистки ливнесточка от иловых отложений и мусора.

И.О. Исполнительного директора



А.В. Карева

Получено 19.05.2020
Синяков А.Р.